

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Δευτέρα 11/3/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	11/03/24 0:00	11,50	11,46	0,04	1			1	1		1,07
	11/03/24 1:00	10,38	10,36	0,02	1				1		3,10
	11/03/24 2:00	10,32	10,31	0,02	1				1		3,05
	11/03/24 3:00	10,00	9,91	0,09	1				1		2,73
	11/03/24 4:00	9,90	9,75	0,15	1				1		2,63
	11/03/24 5:00	10,09	9,79	0,29	1				1		2,81
	11/03/24 6:00	10,93	10,59	0,35	1	1					2,68
	11/03/24 7:00	12,26	11,46	0,80	1	1					4,01
	11/03/24 8:00	12,22	11,00	1,22	1	1					3,97
	11/03/24 9:00	11,52	9,20	2,32	1	1					3,27
	11/03/24 10:00	11,09	8,79	2,29	1	1					2,84
	11/03/24 11:00	10,74	8,25	2,49		1			1		3,46
	11/03/24 12:00	10,43	7,99	2,45		1			1		3,16
	11/03/24 13:00	10,60	8,04	2,56		1			1		3,32
	11/03/24 14:00	10,73	7,91	2,82		1			1		3,45
	11/03/24 15:00	10,85	7,70	3,15		1			1		3,57
	11/03/24 16:00	11,71	8,10	3,61		1			1		4,10
	11/03/24 17:00	12,75	8,92	3,84		1			1		4,46
	11/03/24 18:00	15,31	10,69	4,62		1			1		5,36
	11/03/24 19:00	16,82	11,76	5,06		1		1	1		5,89
11/03/24 20:00	16,88	11,85	5,03		1		1	1		5,91	
11/03/24 21:00	15,81	10,88	4,93		1		1	1		5,38	
11/03/24 22:00	14,20	9,53	4,67		1		1			4,97	
11/03/24 23:00	12,56	8,18	4,38		1		1			4,40	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.