

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 11 Μάρτιος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	ΔΙΕΣΕΛ 1	ΔΙΕΣΕΛ 2	ΔΙΕΣΕΛ 3	ΔΙΕΣΕΛ 4	ΔΙΕΣΕΛ 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΔΙΕΣΕΛ 1	ΔΙΕΣΕΛ 2	ΔΙΕΣΕΛ 3	ΔΙΕΣΕΛ 4	ΔΙΕΣΕΛ 5	ΔΙΕΣΕΛ 6	ΔΙΕΣΕΛ 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
11/3/24 0:00	53,30	50,49	2,80	0,01	1											1	1					1	1	13,81	13,69
11/3/24 1:00	48,76	47,09	1,66	0,01	1											1						1	1	14,44	14,55
11/3/24 2:00	46,86	45,21	1,64	0,01	1											1						1	1	13,99	13,99
11/3/24 3:00	45,56	43,03	2,51	0,01	1											1						1	1	13,12	13,09
11/3/24 4:00	45,23	42,05	3,17	0,01	1											1						1	1	12,73	12,75
11/3/24 5:00	46,95	43,62	3,32	0,01	1											1						1	1	13,82	13,86
11/3/24 6:00	52,72	49,41	2,61	0,71	1											1	1					1	1	13,67	13,36
11/3/24 7:00	58,65	52,08	2,66	3,92	1											1	1					1	1	15,03	15,07
11/3/24 8:00	58,90	47,87	2,57	8,47	1											1	1					1	1	11,25	10,89
11/3/24 9:00	59,09	43,16	4,52	11,41	1											1	1					1	1	13,24	13,20
11/3/24 10:00	59,78	38,03	7,13	14,63	1											1						1	1	14,96	12,65
11/3/24 11:00	60,02	35,89	8,12	16,02	1											1						1	1	18,61	12,01
11/3/24 12:00	60,92	37,16	6,66	17,10	1											1						1	1	15,91	11,51
11/3/24 13:00	62,22	36,22	7,73	18,27	1											1						1	1	17,07	11,79
11/3/24 14:00	64,26	33,56	10,69	20,00	1											1						1	1	22,45	12,26
11/3/24 15:00	63,51	34,45	11,81	17,25	1											1						1	1	20,45	14,25
11/3/24 16:00	61,28	40,23	11,17	9,88	1											1						1	1	30,07	18,16
11/3/24 17:00	62,25	48,00	10,25	4,00	1											1						1	1	25,33	18,64
11/3/24 18:00	69,13	55,42	13,42	0,30	1											1			1			1	1	38,39	20,69
11/3/24 19:00	74,64	60,50	14,05	0,10	1											1			1			1	1	34,17	22,33
11/3/24 20:00	75,19	59,16	15,93	0,10	1											1			1			1	1	41,31	22,50
11/3/24 21:00	72,47	58,58	13,80	0,10	1											1			1			1	1	32,33	21,67
11/3/24 22:00	65,11	54,48	10,53	0,10	1											1			1			1	1	30,38	19,48
11/3/24 23:00	57,18	43,43	13,65	0,10	1											1			1			1	1	36,55	16,68

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**