

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 11/3/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,77	1,21	0,03	1,53			1							0,64	0,66
	01:00	2,40	1,09	0,03	1,28	1									0,60	0,59
	02:00	2,19	1,05	0,05	1,09	1									0,55	0,55
	03:00	2,08	1,04	0,06	0,98	1									0,54	0,54
	04:00	2,05	1,04	0,11	0,90	1									0,54	0,54
	05:00	2,12	1,06	0,25	0,80	1									0,60	0,60
	06:00	2,24	1,11	0,33	0,80	1									0,67	0,70
	07:00	2,50	1,15	0,35	1,00	1									0,74	0,79
	08:00	2,61	1,28	0,21	1,11	1									0,58	0,90
	09:00	2,56	0,98	0,44	1,14	1									0,58	0,88
	10:00	2,46	1,24	0,46	0,76	1									0,60	0,92
	11:00	2,38	1,23	0,28	0,86	1									0,48	0,90
	12:00	2,35	1,04	0,40	0,91	1									0,40	0,88
	13:00	2,39	1,13	0,40	0,86	1									0,40	0,90
	14:00	2,55	1,04	0,73	0,77	1									0,74	0,82
	15:00	2,54	1,11	0,66	0,76	1									0,67	0,70
	16:00	2,67	1,07	0,66	0,93	1									0,66	0,76
	17:00	2,96	1,21	0,68	1,06	1									0,69	0,82
	18:00	3,42	1,22	0,75	1,45	1									0,76	0,91
	19:00	3,85	1,19	0,81	1,86	1									0,81	0,97
20:00	3,87	1,11	0,95	1,82	1									0,95	0,99	
21:00	3,65	1,11	0,96	1,59	1									0,99	0,99	
22:00	3,43	1,13	0,93	1,37	1									0,98	0,98	
23:00	3,07	1,08	0,93	1,06	1									0,98	0,98	

Παρατηρήσεις

1. Πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης από τον ΔΕΔΔΗΕ τις ώρες 08:00-15:00.
2. Στο Α/Π Κεφαλές λόγω έντονης αστάθειας ανέμου παρατηρήθηκαν διαδοχικές απορρίψεις παραγωγής τις ώρες 11:25-20:10

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης