

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 12 Μαρτίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 12 Μαρτίου 2024	00:00	2,99	2,31	0,68	1					0,85	0,85
	01:00	2,76	2,17	0,59	1					0,63	0,63
	02:00	2,68	2,14	0,54	1					0,55	0,55
	03:00	2,62	2,14	0,48	1					0,49	0,49
	04:00	2,65	2,14	0,51	1					0,52	0,52
	05:00	2,77	2,15	0,61	1					0,62	0,63
	06:00	2,96	2,15	0,81	1					0,82	0,83
	07:00	3,18	2,58	0,60	1					0,63	0,58
	08:00	3,17	3,17	0,00	1	1				0,00	0,00
	09:00	2,94	2,26	0,67	1					0,68	0,73
	10:00	2,82	2,18	0,64	1					0,67	0,67
	11:00	2,81	2,23	0,58	1					0,61	0,62
	12:00	3,10	2,34	0,76	1					0,90	0,90
	13:00	3,23	2,49	0,74	1					0,92	0,95
	14:00	3,30	2,56	0,74	1					0,94	0,95
	15:00	3,46	3,10	0,36	1					0,94	0,94
	16:00	3,41	2,78	0,62	1					0,95	0,95
	17:00	3,80	3,30	0,49	1					0,95	0,95
	18:00	4,30	3,89	0,41	1					0,95	0,95
	19:00	4,43	3,91	0,52	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,33	3,98	0,35	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,05	3,84	0,21	1					0,95	0,95
	22:00	3,67	3,50	0,17	1					0,95	0,95
	23:00	3,39	3,23	0,16	1					0,92	0,92

Ενταξη της μονάδας G2 μεταξύ 08:00-09:00 λόγω πύσης υπερπληρωτών της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης