

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 12 Μαρτίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
ΕΡΕΤΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 12 Μαρτίου 2024	00:00	5,06	3,69	1,37				1							1,37	1,37
	01:00	4,57	3,34	1,23				1							1,23	1,23
	02:00	4,42	3,26	1,15				1							1,16	1,16
	03:00	4,33	3,25	1,08				1							1,09	1,09
	04:00	4,32	3,26	1,05				1							1,06	1,06
	05:00	4,61	3,38	1,23				1							1,23	1,24
	06:00	5,25	3,84	1,41				1							1,41	1,42
	07:00	6,14	4,49	1,65				1							1,65	1,65
	08:00	6,42	4,69	1,73	1			1							1,73	1,74
	09:00	6,39	4,67	1,73	1			1							1,73	1,73
	10:00	6,39	4,67	1,72	1			1							1,72	1,72
	11:00	6,81	4,98	1,83	1			1							1,84	1,84
	12:00	6,01	4,42	1,59	1			1							1,60	1,59
	13:00	5,91	4,41	1,49				1							1,55	1,60
	14:00	5,55	3,89	1,67				1							1,69	1,69
	15:00	5,67	4,11	1,57				1							1,90	1,87
	16:00	5,80	5,17	0,62		1		1							1,46	1,45
	17:00	6,32	5,83	0,48		1		1							1,92	1,93
	18:00	7,44	7,23	0,20	1	1		1							1,87	1,87
	19:00	8,35	8,24	0,11	1	1	1	1							1,85	1,85
20:00	8,13	7,15	0,98	1	1	1	1							1,68	1,68	
21:00	7,58	5,81	1,77	1			1	1						1,81	1,85	
22:00	6,64	4,93	1,70				1	1						1,76	1,80	
23:00	5,72	4,71	1,01				1	1						1,44	1,45	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης