

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Κυριακή 10/3/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	10/03/24 0:00	11,99	8,51	3,48				1	1		4,20
	10/03/24 1:00	10,96	8,53	2,43				1	1		3,84
	10/03/24 2:00	10,66	8,84	1,82				1	1		3,73
	10/03/24 3:00	10,20	8,02	2,18				1	1		3,57
	10/03/24 4:00	9,92	7,09	2,82				1	1		3,47
	10/03/24 5:00	9,95	6,97	2,98				1	1		3,48
	10/03/24 6:00	10,07	7,10	2,97				1	1		3,52
	10/03/24 7:00	11,01	7,90	3,12				1	1		3,85
	10/03/24 8:00	11,33	8,11	3,22				1	1		3,97
	10/03/24 9:00	11,28	8,29	2,99				1	1		3,95
	10/03/24 10:00	11,23	8,83	2,40				1	1		3,93
	10/03/24 11:00	11,20	8,98	2,22	1			1	1		0,77
	10/03/24 12:00	10,71	8,87	1,84	1			1			3,44
	10/03/24 13:00	10,26	8,28	1,98	1			1			2,99
	10/03/24 14:00	9,93	8,25	1,68	1			1			2,66
	10/03/24 15:00	10,55	8,92	1,62	1			1			3,27
	10/03/24 16:00	11,56	10,46	1,09	1			1	1		1,13
	10/03/24 17:00	12,51	11,87	0,64	1			1	1		2,09
	10/03/24 18:00	15,03	14,14	0,89	1			1	1		4,60
10/03/24 19:00	17,05	16,46	0,60	1			1	1		5,97	
10/03/24 20:00	16,93	16,14	0,80	1			1	1		5,93	
10/03/24 21:00	15,89	15,76	0,12	1			1	1		5,46	
10/03/24 22:00	14,56	14,54	0,02	1			1	1		4,13	
10/03/24 23:00	13,12	13,11	0,01	1			1	1		2,69	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.