

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Τρίτη 12/3/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	12/03/24 0:00	11,06	7,29	3,77				1	1		3,87
	12/03/24 1:00	10,19	6,70	3,49				1	1		3,57
	12/03/24 2:00	10,19	6,61	3,58				1	1		3,57
	12/03/24 3:00	9,94	6,39	3,55				1	1		3,48
	12/03/24 4:00	9,67	6,36	3,31				1	1		3,37
	12/03/24 5:00	9,98	6,46	3,52				1	1		3,49
	12/03/24 6:00	10,81	7,05	3,77				1	1		3,78
	12/03/24 7:00	12,61	8,24	4,37				1	1		4,41
	12/03/24 8:00	13,29	8,69	4,61				1	1		4,65
	12/03/24 9:00	11,37	8,21	3,16		1		1			3,98
	12/03/24 10:00	13,22	12,93	0,29		1	1	1			1,82
	12/03/24 11:00	14,74	12,58	2,17		1				1	4,48
	12/03/24 12:00	14,87	12,48	2,39		1				1	4,61
	12/03/24 13:00	14,89	12,46	2,44		1				1	4,63
	12/03/24 14:00	14,67	12,24	2,43		1				1	4,40
	12/03/24 15:00	15,04	11,25	3,79				1		1	5,26
	12/03/24 16:00	15,47	10,74	4,74				1		1	5,42
	12/03/24 17:00	15,71	11,04	4,67				1		1	5,50
	12/03/24 18:00	16,71	11,79	4,92				1		1	5,85
	12/03/24 19:00	18,08	12,86	5,22				1		1	6,33
12/03/24 20:00	17,58	12,47	5,10				1		1	6,15	
12/03/24 21:00	16,12	11,39	4,73				1		1	5,64	
12/03/24 22:00	14,45	10,17	4,29				1		1	5,06	
12/03/24 23:00	12,78	9,53	3,25				1		1	3,49	

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη κακοκαιρία.
Στο διάστημα 09:50-10:20 σημειώθηκε μερική διακοπή.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.