

ΗΣ Ρόδου				Απολογισμός Λειτουργίας																		Τρίτη, 12 Μάρτιος 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1					
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)						
					ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7					
12/3/24 0:00	49,69	36,83	12,76	0,10	1																			1	1	1	16,33	13,84	
12/3/24 1:00	45,34	32,34	12,90	0,10	1																				1	1	1	15,50	12,98
12/3/24 2:00	44,11	32,43	11,58	0,10	1																				1	1	1	13,13	11,88
12/3/24 3:00	43,33	32,22	11,01	0,10	1																				1	1	1	12,51	11,09
12/3/24 4:00	43,25	32,40	10,75	0,10	1																				1	1	1	12,25	10,98
12/3/24 5:00	44,43	32,84	11,49	0,10	1																				1	1	1	13,30	12,22
12/3/24 6:00	49,89	35,69	13,89	0,31	1																				1	1	1	16,50	14,90
12/3/24 7:00	60,48	38,30	17,07	5,12	1																				1	1	1	20,72	18,11
12/3/24 8:00	63,61	36,58	17,35	9,68	1																				1	1	1	21,03	18,74
12/3/24 9:00	68,63	35,21	19,05	14,37	1																				1	1	1	24,14	20,56
12/3/24 10:00	67,79	32,62	19,11	16,07	1																				1	1	1	23,76	19,55
12/3/24 11:00	65,04	32,50	16,78	15,77	1																				1	1	1	20,15	17,24
12/3/24 12:00	65,05	32,50	17,54	15,00	1																				1	1	1	21,25	18,01
12/3/24 13:00	64,12	32,74	16,38	15,00	1																				1	1	1	19,64	17,11
12/3/24 14:00	67,09	33,36	18,73	15,00	1																				1	1	1	22,92	19,78
12/3/24 15:00	67,62	37,04	18,48	12,10	1																				1	1	1	26,81	20,27
12/3/24 16:00	67,52	41,47	18,76	7,28	1																				1	1	1	28,01	20,22
12/3/24 17:00	68,03	44,32	19,77	3,93	1																				1	1	1	25,21	20,33
12/3/24 18:00	73,28	53,23	20,05	0,01	1						1															1	1	27,21	21,95
12/3/24 19:00	77,53	56,56	20,96	0,01	1						1														1	1	1	34,52	23,22
12/3/24 20:00	77,50	56,26	21,22	0,01	1						1														1	1	1	27,64	23,25
12/3/24 21:00	72,29	59,80	12,47	0,01	1						1														1	1	1	32,33	21,64
12/3/24 22:00	65,25	54,67	10,57	0,01	1						1														1	1	1	27,48	18,48
12/3/24 23:00	57,13	46,77	10,36	0,01	1						1														1	1	1	15,61	13,19

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Εντάξη της DIESEL 4 ΑΗΣ λόγω κακοκαιρίας