

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 12/3/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,69	1,37	0,66	0,67	1									0,91	0,96
	01:00	2,44	1,14	0,85	0,45	1									0,86	0,87
	02:00	2,26	1,55	0,64	0,06	1									0,79	0,78
	03:00	2,14	1,34	0,75	0,05	1									0,75	0,75
	04:00	2,09	1,61	0,43	0,05	1									0,74	0,73
	05:00	2,12	1,33	0,73	0,05	1									0,74	0,74
	06:00	2,25	1,43	0,77	0,05	1									0,78	0,78
	07:00	2,54	1,28	0,86	0,40	1									0,88	0,88
	08:00	2,79	1,51	0,72	0,55	1									0,97	0,96
	09:00	3,02	1,55	0,72	0,76	1									0,99	0,99
	10:00	3,21	1,28	0,97	0,96	1									0,99	0,99
	11:00	3,31	1,32	0,92	1,06	1									0,98	0,98
	12:00	3,38	1,40	0,92	1,06	1									0,99	0,99
	13:00	3,37	1,38	0,93	1,06	1									0,99	0,99
	14:00	3,35	1,48	0,81	1,06	1									0,83	0,99
	15:00	3,27	1,43	0,78	1,06	1									0,79	0,99
	16:00	3,24	1,55	0,65	1,05	1									0,75	0,98
	17:00	3,33	1,65	0,63	1,05	1					1				0,64	0,96
18:00	3,65	1,78	0,62	1,25	1					1				0,67	0,98	
19:00	4,03	1,70	0,70	1,63	1									0,73	0,98	
20:00	4,03	1,73	0,46	1,83	1									0,77	0,99	
21:00	3,74	1,71	0,17	1,86	1									0,93	0,94	
22:00	3,51	1,23	0,61	1,67	1									0,88	0,86	
23:00	3,11	1,63	0,50	0,98	1									0,88	0,98	

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία και έντονη αστάθεια ανέμου

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης