

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2024	00:00	23,38	21,63	1,75			1			1	1					4,68	8,42
	01:00	21,10	18,38	2,71			1			1	1					5,77	6,14
	02:00	20,30	16,36	3,94			1			1	1					5,49	6,31
	03:00	19,71	15,45	4,26		1				1	1					5,49	7,86
	04:00	19,65	16,14	3,51		1				1	1					5,49	7,67
	05:00	20,81	17,39	3,42		1				1	1					7,38	8,31
	06:00	23,87	20,29	3,58		1				1	1					9,50	9,53
	07:00	27,29	24,65	2,64		1	1			1	1					10,34	10,35
	08:00	27,79	26,35	1,44		1	1			1	1					10,45	10,44
	09:00	28,22	25,79	2,44		1	1			1	1					10,88	10,90
	10:00	26,80	24,08	2,72		1	1			1	1					9,49	9,45
	11:00	26,32	23,50	2,82		1	1			1	1					8,93	8,89
	12:00	26,11	23,68	2,44			1			1	1			1		9,49	9,59
	13:00	26,71	24,79	1,92			1			1	1			3		9,98	10,06
	14:00	26,64	25,39	1,26			1			1	1			1		9,28	9,13
	15:00	25,96	24,96	1,00			1	1		1	1					6,97	6,96
	16:00	25,72	24,25	1,46			1	1		1	1					6,57	6,65
	17:00	28,71	28,16	0,54			1	1		1	1					8,50	8,56
	18:00	34,71	34,61	0,10		1	1	1		1	1			1		11,53	11,58
19:00	39,07	38,97	0,10		1	1	1		1	1			2		13,72	13,72	
20:00	39,00	38,64	0,36		1	1	1		1	1			2		13,73	13,73	
21:00	36,22	35,67	0,55		1	1	1		1	1			1		12,90	12,87	
22:00	31,63	30,68	0,95		1	1	1		1	1					8,94	8,87	
23:00	27,35	25,89	1,47			1	1		1	1					6,97	6,91	

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία. Η ένταξη φορητών στις 13:00 οφείλεται σε εργασίες του τοπικού ΔΕΔΔΗΕ στον Υ/Σ Καλλονής.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης