

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 13/3/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Αποδοτικότητα			Αποδοτικότητα		ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
					G3	G4	G5	G7	G8		
Τετάρτη	00:00	5,83	4,96	0,87	1	1					1,20
	01:00	5,55	5,19	0,36	1	1					0,52
	02:00	5,36	5,36	0,00	1	1					0,40
	03:00	5,41	5,41	0,00	1	1					0,40
	04:00	5,11	5,11	0,00	1	1					0,40
	05:00	4,98	4,98	0,00	1	1					0,40
	06:00	5,14	4,99	0,14	1	1					1,23
	07:00	5,42	5,06	0,36		1				2	2,65
	08:00	5,30	4,77	0,53		1				2	2,65
	09:00	5,19	4,56	0,63		1				2	2,65
	10:00	5,14	4,25	0,89		1				2	2,65
	11:00	5,33	4,59	0,74	1					1	2,65
	12:00	5,76	5,16	0,60	1					2	1,30
	13:00	5,80	5,33	0,48	1					2	1,00
	14:00	5,66	5,16	0,50	1					2	1,00
	15:00	5,55	5,07	0,48	1					2	1,00
	16:00	5,78	5,32	0,45	1					2	1,00
	17:00	6,02	5,56	0,46	1	1					1,00
	18:00	6,63	6,02	0,62	1	1					1,00
	19:00	7,29	6,72	0,57	1	1					1,00
	20:00	7,36	6,81	0,54	1	1					1,00
	21:00	7,03	6,54	0,49	1	1					1,00
	22:00	6,68	6,12	0,55	1	1					1,00
	23:00	5,94	5,43	0,51	1	1					1,00
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									