

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2024	00:00	1,51	1,13	0,37					1	1		0,40	0,39
	01:00	1,37	1,12	0,25					1	1		0,27	0,26
	02:00	1,32	1,30	0,02					1	1		0,02	0,20
	03:00	1,32	1,32	0,00					1	1		0,00	0,20
	04:00	1,33	1,32	0,01					1	1		0,00	0,21
	05:00	1,31	1,27	0,04					1	1		0,04	0,19
	06:00	1,33	1,13	0,20					1	1		0,21	0,21
	07:00	1,51	1,14	0,37					1	1		0,37	0,39
	08:00	1,36	1,36	0,00					1	1		0,00	0,21
	09:00	1,64	1,64	0,00					1	1		0,00	0,52
	10:00	1,59	1,59	0,00					1	1		0,00	0,47
	11:00	1,64	1,64	0,00					1	1		0,00	0,52
	12:00	1,66	1,66	0,00					1	1		0,00	0,53
	13:00	1,63	1,63	0,00					1	1		0,00	0,51
	14:00	1,49	1,49	0,00					1	1		0,00	0,38
	15:00	1,39	1,39	0,00					1	1		0,02	0,21
	16:00	1,72	1,65	0,07					1	1		0,47	0,59
	17:00	1,68	1,45	0,23					1	1		0,55	0,55
	18:00	1,92	1,85	0,07					1	1		0,62	0,57
	19:00	2,16	2,09	0,07		1			1	1		0,49	0,48
	20:00	2,16	2,07	0,08		1			1	1		0,47	0,48
	21:00	2,07	1,98	0,09		1			1	1		0,39	0,39
	22:00	1,91	1,91	0,00		1			1	1		0,33	0,46
23:00	1,67	1,67	0,00		1				1		0,55	0,55	

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία 08:00-08:30 εργασίες τοπικού ΔΕΔΔΗΕ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης