

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 13/3/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,72	1,56	0,28	0,87	1									0,88	0,85
	01:00	2,40	1,24	0,42	0,74	1									0,67	0,77
	02:00	2,18	0,99	0,52	0,67	1									0,54	0,65
	03:00	2,10	1,06	0,51	0,52	1									0,54	0,73
	04:00	2,07	1,32	0,25	0,50	1									0,54	0,70
	05:00	2,09	1,26	0,27	0,56	1									0,54	0,68
	06:00	2,23	1,29	0,26	0,67	1									0,54	0,71
	07:00	2,68	2,36	0,27	0,04	1					1				0,90	0,93
	08:00	2,81	2,70	0,11	0,00	1					1	1			0,92	0,92
	09:00	2,95	2,86	0,10	0,00	1					1	1			0,97	0,96
	10:00	2,85	2,68	0,17	0,00	1		1							0,91	0,92
	11:00	2,76	2,61	0,15	0,00	1		1							0,84	0,84
	12:00	2,69	2,26	0,42	0,00	1						1			0,86	0,86
	13:00	2,72	2,28	0,44	0,00	1						1			0,87	0,87
	14:00	2,60	2,14	0,47	0,00	1						1			0,83	0,84
	15:00	2,55	2,10	0,45	0,00	1						1			0,82	0,82
	16:00	2,68	2,20	0,48	0,00	1						1			0,86	0,86
	17:00	2,89	2,64	0,25	0,00	1		1							0,90	0,90
	18:00	3,35	3,30	0,05	0,00	1		1							0,51	0,48
	19:00	3,81	3,80	0,01	0,00	1		1				1			0,50	0,50
20:00	3,83	3,80	0,02	0,01	1		1				1			0,47	0,47	
21:00	3,81	2,43	0,15	1,23	1						1			0,77	0,79	
22:00	3,53	1,51	0,03	1,99	1									0,72	0,72	
23:00	3,21	1,69	0,00	1,52	1									0,87	0,87	

Παρατηρήσεις

1.Τις ώρες 07:00-20:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες από τον Παραγωγό ΥΒΕ και το πρόγραμμα του υβριδικού σταθμού μηδενίστηκε

2.Τις ώρες 01:00-07:00 επικρατούσε έντονη κακοκαιρία και διακύμανση της αιολικής παραγωγής

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης