

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενολκ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2024	00:00	23,57	22,47	1,10			1	1		1	1					4,50	5,21
	01:00	21,23	19,86	1,37			1			1	1					6,29	6,28
	02:00	20,46	18,68	1,78			1			1	1					5,53	5,47
	03:00	20,00	18,43	1,57			1			1	1					5,03	5,01
	04:00	20,00	19,01	0,99			1			1	1					4,99	4,96
	05:00	21,17	20,68	0,49			1			1	1					6,11	6,15
	06:00	23,91	23,54	0,37			1			1	1					8,49	8,59
	07:00	28,35	27,59	0,76		1	1			1	1					10,97	11,00
	08:00	29,01	27,47	1,54		1	1			1	1					11,53	11,53
	09:00	27,94	25,80	2,13		1	1			1	1					10,64	10,65
	10:00	27,14	24,90	2,24		1	1			1	1					9,88	9,81
	11:00	28,35	26,65	1,70		1	1			1	1					10,57	10,64
	12:00	30,04	28,31	1,73		1	1			1	1					11,56	11,56
	13:00	30,42	28,94	1,48		1	1			1	1				2	12,00	11,97
	14:00	26,87	25,38	1,49		1	1			1	1					9,62	9,53
	15:00	24,72	22,36	2,36			1			1	1					8,45	8,51
	16:00	26,84	24,20	2,64			1			1	1					9,54	9,39
	17:00	30,15	29,53	0,62			1	1		1	1					9,29	9,32
	18:00	35,34	35,26	0,07		1	1	1		1	1				1	11,91	11,99
19:00	39,39	39,24	0,15		1	1	1		1	1			1	3	13,73	13,73	
20:00	38,69	38,50	0,19		1	1	1		1	1			1	2	13,73	13,73	
21:00	36,02	35,66	0,36		1	1	1		1	1			1		13,01	12,97	
22:00	31,95	31,77	0,18		1	1	1		1	1					9,46	9,44	
23:00	27,56	26,60	0,95			1	1		1	1					7,34	7,11	

Η ένταξη των φορητών Η/Ζ οφείλεται σε χειρισμούς του τοπικού ΔΕΔΔΗΕ. Τα ΑΠ Άντισσα & Τέρπανδρος βρίσκονται σε απώλεια επικοινωνίας από τις 21:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης