

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2024	00:00	3,06	2,71	0,36	1					0,90	0,90
	01:00	2,79	2,52	0,27	1					0,67	0,66
	02:00	2,69	2,37	0,32	1					0,56	0,57
	03:00	2,65	2,22	0,43	1					0,52	0,52
	04:00	2,70	2,39	0,31	1					0,57	0,57
	05:00	2,72	2,33	0,39	1					0,59	0,59
	06:00	2,85	2,50	0,34	1					0,71	0,71
	07:00	2,92	2,76	0,16	1					0,44	0,39
	08:00	2,74	2,66	0,08	1	1				0,15	0,17
	09:00	2,43	2,25	0,18		1				0,31	0,30
	10:00	2,40	2,18	0,22		1				0,27	0,27
	11:00	2,48	2,22	0,27		1				0,36	0,36
	12:00	2,45	2,24	0,22		1				0,32	0,32
	13:00	2,45	2,22	0,23		1				0,32	0,32
	14:00	2,44	2,18	0,26		1				0,31	0,31
	15:00	2,57	2,30	0,26		1				0,43	0,43
	16:00	2,79	2,57	0,22		1				0,65	0,65
	17:00	3,14	3,00	0,14		1				0,93	0,93
	18:00	3,66	3,53	0,12		1				0,95	0,95
	19:00	4,07	3,92	0,15		1			1	0,95	0,95
	20:00	4,04	3,91	0,12		1			1	0,95	0,95
	21:00	3,84	3,72	0,12		1				0,95	0,95
	22:00	3,49	3,39	0,10		1				0,95	0,95
	23:00	3,21	3,18	0,03		1				0,95	0,95

Η ένταξη της μονάδας G2 στις 07:30 οφείλεται σε πλήση υπερπληρωτών της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης