

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2024	00:00	23,97	23,05	0,92			1			1	1					5,90	5,43
	01:00	21,43	19,04	2,39			1			1	1					6,41	6,41
	02:00	20,59	20,52	0,07			1			1	1					5,68	5,64
	03:00	20,15	19,49	0,66			1			1	1					5,12	5,06
	04:00	20,04	19,58	0,46			1			1	1					5,01	5,03
	05:00	21,26	19,64	1,63			1			1	1					6,17	6,21
	06:00	24,19	20,35	3,84			1			1	1					8,89	8,94
	07:00	27,06	22,96	4,10			1			1	1					10,84	10,83
	08:00	26,96	21,18	5,78			1			1	1					10,72	10,69
	09:00	27,09	23,58	3,51			1			1	1					10,37	10,51
	10:00	26,35	25,75	0,60		1	1			1	1					2,01	9,02
	11:00	25,75	25,31	0,44		1	1			1	1					2,03	8,40
	12:00	25,74	25,00	0,74		1	1			1	1					2,58	8,48
	13:00	26,90	25,15	1,76		1	1			1	1					9,59	9,56
	14:00	25,37	23,36	2,01		1	1			1	1					8,16	8,13
	15:00	25,62	23,16	2,46		1	1			1	1					8,25	8,54
	16:00	26,49	23,66	2,83		1	1			1	1					9,44	9,46
	17:00	29,77	26,72	3,05		1	1			1	1					10,70	10,55
	18:00	35,52	33,23	2,29		1	1	1		1	1					12,12	12,20
19:00	39,59	37,12	2,46		1	1	1		1	1			1		13,73	13,73	
20:00	38,91	36,56	2,35		1	1	1		1	1			1		13,73	13,73	
21:00	36,53	34,17	2,36		1	1	1		1	1					13,33	13,28	
22:00	32,43	30,48	1,95		1	1	1		1	1					10,85	10,80	
23:00	27,98	26,66	1,33			1	1		1	1					7,56	7,52	

Τα ΑΠ Καστρί, Άντισσα & Τέρπανδρος ήταν εκτός λειτουργίας μεταξύ 10:05-12:20 λόγω εργασιών ΔΕΔΔΗΕ στις γραμμές Ρ300 & Ρ310. Διακοπή της γραμμής Ρ230 μεταξύ

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης