

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 16 Μαρτίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Σάββατο, 16 Μαρτίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημεσίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
	00:00	24,40	22,76	1,64			1			1	1					5,92	6,14	
	01:00	22,17	20,70	1,47			1			1	1					7,25	7,18	
	02:00	21,18	19,91	1,27			1			1	1					6,21	6,20	
	03:00	20,83	20,28	0,55			1			1	1					5,83	5,85	
	04:00	20,61	20,29	0,33			1			1	1					5,60	5,60	
	05:00	21,55	21,12	0,43			1			1	1					6,47	6,53	
	06:00	23,09	22,37	0,72			1			1	1					8,02	8,04	
	07:00	25,11	24,76	0,35		1	1			1	1					8,47	8,41	
	08:00	26,07	25,81	0,26		1	1			1	1					8,65	8,73	
	09:00	26,35	26,27	0,09		1	1			1	1					9,09	9,08	
	10:00	25,75	25,62	0,12		1	1			1	1					8,43	8,43	
	11:00	25,47	25,32	0,15		1	1			1	1					8,01	8,06	
	12:00	25,90	25,43	0,47		1	1			1	1					8,47	8,52	
	13:00	26,69	26,29	0,40		1	1			1	1					9,30	9,37	
	14:00	25,79	25,22	0,57				1		1	1					8,73	8,71	
	15:00	24,75	23,99	0,76				1		1	1					9,51	9,59	
	16:00	26,03	25,22	0,81				1		1	1					9,73	9,58	
	17:00	28,94	28,01	0,93			1	1		1	1					9,09	9,15	
	18:00	34,90	33,91	0,98		1	1	1		1	1					12,31	12,34	
	19:00	39,86	39,19	0,67		1	1	1		1	1			2	1		13,73	13,73
	20:00	39,23	38,54	0,69		1	1	1		1	1			2			13,73	13,73
	21:00	35,99	35,29	0,71		1	1	1		1	1			1			12,91	12,84
	22:00	31,89	31,03	0,86		1	1	1		1	1						9,47	9,42
23:00	27,94	27,26	0,67			1	1		1	1						7,64	7,56	

Τα ΑΠ Αντίσσα & Τέρπανδρος βρίσκονται σε απώλεια επικοινωνίας μεταξύ 21:05-21:45.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης