

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 17 Μαρτίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 17 Μαρτίου 2024	00:00	24,54	24,33	0,21			1	1		1	1					4,14	4,07
	01:00	22,08	21,36	0,72			1			1	1					5,69	5,99
	02:00	21,15	19,33	1,83			1			1	1					6,18	6,13
	03:00	20,54	18,55	2,00			1			1	1					5,57	5,52
	04:00	19,95	18,52	1,43			1			1	1					4,97	4,98
	05:00	20,59	19,77	0,83			1			1	1					5,58	5,56
	06:00	21,65	20,71	0,94			1			1	1					6,60	6,64
	07:00	23,76	22,81	0,96			1			1	1					8,66	8,71
	08:00	23,90	23,00	0,90			1			1	1					9,01	8,94
	09:00	23,85	21,11	2,74			1			1	1					8,83	8,81
	10:00	23,82	18,97	4,85			1			1	1					8,73	8,76
	11:00	23,61	21,61	2,00			1			1	1			2		3,60	7,67
	12:00	24,16	18,25	5,90			1			1	1					9,13	9,18
	13:00	23,34	17,93	5,41			1			1	1					8,44	8,42
	14:00	21,38	15,92	5,46						1	1					8,34	8,36
	15:00	20,00	13,28	6,72						1	1					8,01	8,00
	16:00	21,71	13,59	8,13						1	1					8,64	8,67
	17:00	25,68	16,30	9,38		1	1				1					10,20	10,24
	18:00	31,94	22,21	9,73		1	1				1	1				12,61	12,67
19:00	36,61	27,21	9,40		1	1				1	1		1		13,73	13,73	
20:00	36,51	28,77	7,73		1	1	1			1	1		1		13,73	13,73	
21:00	34,12	27,05	7,07		1	1	1			1	1				12,63	12,56	
22:00	30,65	25,53	5,12		1	1	1			1	1				10,74	10,76	
23:00	27,04	22,55	4,49		1	1				1	1				10,08	10,02	

Στις 11:00 παρατηρήθηκε σφάλμα στο δίκτυο. Για τον λόγο αυτό στο διάστημα 11:10 - 11:50 περιορίστηκε η παραγωγή των ΑΠ λόγω εργασιών αποκατάστασης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης