ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας														Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2024	
	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.HZ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2024	00:00	5,03	4,90	0,14			1	1							0,75	0,74
	01:00	4,55	4,42	0,14				1							0,93	0,99
	02:00	4,34	4,19	0,15				1							1,09	1,09
	03:00	4,29	4,21	0,08				1							1,03	1,03
	04:00	4,24	4,14	0,09				1							0,98	0,98
	05:00	4,48	4,44	0,03				1							1,21	1,22
	06:00	4,73	4,69	0,04				1							1,47	1,47
	07:00	4,97	4,93	0,04				1							1,47	1,44
	08:00	5,40	5,38	0,01			1	1							1,06	1,06
	09:00	5,86	5,85	0,01			1	1							1,51	1,52
	10:00	5,72	5,71	0,02			1	1							1,40	1,39
	11:00	5,31	5,28	0,03			1	1							1,00	0,97
	12:00	4,77	4,76	0,00			1	1							0,44	0,44
	13:00	4,22	4,22	0,00				1							0,57	0,60
	14:00	3,87	3,87	0,00				1							0,62	0,62
	15:00	3,78	3,78	0,00				1							0,50	0,51
	16:00	4,29	4,29	0,00				1							1,00	1,01
	17:00	5,19	5,17	0,02			1	1							1,28	1,28
	18:00	6,59	6,53	0,06			1	1							1,72	1,74
	19:00	7,95	7,93	0,02	1	1		1							2,00	2,08
	20:00	7,84	7,84	0,00	1	1		1							2,38	2,42
	21:00	7,10	7,10	0,00	1	1		1							1,72	1,69
	22:00	6,29	6,29	0,00	1	1		1							0,97	0,97
	23:00	5,50	5,50	0,00		1		1							1,09	1,13

Το ΑΠ Τουρλί βρίσκεται σε απώλεια επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης