

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 16/3/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	4,83	4,83	0,00	1					1	2,65
	01:00	4,52	4,52	0,00	1					1	2,65
	02:00	4,44	4,44	0,00	1					1	2,65
	03:00	4,19	4,19	0,00	1					1	2,65
	04:00	2,40	2,40	0,00	1					1	2,65
	05:00	3,97	3,97	0,00	1	1	1			1	2,65
	06:00	3,74	3,74	0,00			1			1	2,65
	07:00	3,82	3,82	0,00			1			1	2,65
	08:00	3,76	3,76	0,00			1			1	2,65
	09:00	3,95	3,95	0,00			1			1	2,65
	10:00	4,56	4,56	0,00			1			1	2,65
	11:00	4,79	4,74	0,05			1			2	2,65
	12:00	4,88	4,87	0,02			1			2	2,65
	13:00	4,84	4,83	0,01			1			2	2,65
	14:00	4,91	4,91	0,00			1			2	2,65
	15:00	4,97	4,94	0,03			1			2	2,65
	16:00	4,83	4,79	0,04			1			2	2,65
	17:00	5,10	5,10	0,00			1			2	2,65
	18:00	4,99	4,99	0,00		1	1			1	2,65
	19:00	5,70	5,70	0,00		1	1				2,65
	20:00	5,44	5,44	0,00		1	1				2,65
	21:00	4,84	4,84	0,00		1	1				2,65
	22:00	4,58	4,58	0,00		1	1				2,65
	23:00	4,64	4,64	0,00		1	1				2,65

Παρατηρήσεις: Γενική διακοπή στις 04:15 λόγω βλάβης της μονάδας G4.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης