

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Καθαρά Δευτέρα 18/3/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Καθαρά Δευτέρα	00:00	3,48	2,94	0,54			1				0,65
	01:00	3,20	2,73	0,47			1				0,65
	02:00	3,09	2,60	0,49			1				0,65
	03:00	3,00	2,60	0,40			1				0,65
	04:00	2,98	2,54	0,44			1				0,65
	05:00	2,97	2,48	0,49			1				0,65
	06:00	2,59	2,48	0,12			1				0,14
	07:00	2,58	2,58	0,00			1				0,00
	08:00	2,70	2,70	0,00			1				0,00
	09:00	2,97	2,61	0,36			1				0,31
	10:00	3,19	2,63	0,56			1				0,60
	11:00	3,28	2,83	0,46			1				0,60
	12:00	3,05	2,56	0,49			1				0,60
	13:00	2,97	2,46	0,52			1				0,60
	14:00	2,68	2,44	0,25			1				0,38
	15:00	2,56	2,56	0,00			1				0,00
	16:00	2,60	2,60	0,00			1				0,00
	17:00	2,86	2,86	0,00			1				0,00
	18:00	3,23	3,23	0,00			1				0,59
	19:00	3,90	3,75	0,15			1				0,60
20:00	4,16	3,94	0,22			1				1	0,60
21:00	4,07	3,93	0,14			1				1	0,60
22:00	5,04	4,36	0,68			1				1	2,07
23:00	5,27	4,66	0,61			1				2	2,65
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									