

| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Πέμπτη 14/3/2024 | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 2,30 | 2,52 | 1,70 | 0,70 | 0,70 | 1,10 | 1,10 | 2,30 | 1,00 | | |
| Η μ ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή ΥΒΣ (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | 5 HZ | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Πέμπτη | 00:00 | 2,74 | 1,75 | 0,00 | 0,99 | 1 | | | | | | | | | 0,85 | 0,85 |
| | 01:00 | 2,44 | 1,44 | 0,00 | 1,00 | 1 | | | | | | | | | 0,71 | 0,71 |
| | 02:00 | 2,25 | 1,35 | 0,00 | 0,90 | 1 | | | | | | | | | 0,64 | 0,64 |
| | 03:00 | 2,15 | 1,35 | 0,00 | 0,80 | 1 | | | | | | | | | 0,62 | 0,62 |
| | 04:00 | 2,11 | 1,31 | 0,00 | 0,80 | 1 | | | | | | | | | 0,59 | 0,59 |
| | 05:00 | 2,14 | 1,34 | 0,00 | 0,80 | 1 | | | | | | | | | 0,62 | 0,62 |
| | 06:00 | 2,27 | 1,47 | 0,00 | 0,80 | 1 | | | | | | | | | 0,69 | 0,69 |
| | 07:00 | 2,61 | 2,59 | 0,00 | 0,02 | 1 | | | | | | 1 | | | 0,89 | 0,89 |
| | 08:00 | 2,58 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 1 | | | | | | 1 | | | 0,89 | 0,89 |
| | 09:00 | 2,61 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 1 | | | | | | 1 | | | 0,85 | 0,85 |
| | 10:00 | 2,95 | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 1 | | 1 | | | | | | | 0,96 | 0,96 |
| | 11:00 | 3,28 | 3,22 | 0,06 | 0,00 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 0,92 | 0,93 |
| | 12:00 | 3,24 | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 0,92 | 0,91 |
| | 13:00 | 3,29 | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 0,96 | 0,95 |
| | 14:00 | 3,06 | 3,06 | 0,00 | 0,00 | 1 | | 1 | | | | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 15:00 | 2,82 | 2,80 | 0,00 | 0,02 | 1 | | 1 | | | | | | | 0,90 | 0,91 |
| | 16:00 | 2,89 | 2,73 | 0,03 | 0,13 | 1 | | 1 | | | | | | | 0,51 | 0,50 |
| | 17:00 | 3,08 | 2,67 | 0,09 | 0,32 | 1 | | 1 | | | | | | | 0,42 | 0,43 |
| | 18:00 | 3,58 | 3,06 | 0,21 | 0,31 | 1 | | 1 | | | | | | | 0,48 | 0,48 |
| 19:00 | 4,04 | 3,49 | 0,24 | 0,31 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 0,50 | 0,50 | |
| 20:00 | 4,10 | 2,47 | 0,05 | 1,57 | 1 | | 1 | | | | | | | 0,66 | 0,66 | |
| 21:00 | 4,00 | 1,46 | 0,04 | 2,50 | 1 | | | | | | | | | 0,84 | 0,84 | |
| 22:00 | 3,68 | 1,48 | 0,08 | 2,11 | 1 | | | | | | | | | 0,85 | 0,85 | |
| 23:00 | 3,31 | 1,53 | 0,07 | 1,71 | 1 | | | | | | | | | 0,84 | 0,84 | |

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 07:00-15:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες από τον Παραγωγό ΥΒΕ

| | |
|--|--|
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης |
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης |