

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 19 Μαρτίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 19 Μαρτίου 2024	00:00	22,30	21,44	0,86			1			1	1					7,38	7,33
	01:00	20,50	20,22	0,28			1			1	1					5,52	5,49
	02:00	19,92	19,63	0,29			1			1	1					4,95	4,96
	03:00	19,62	19,00	0,62			1			1	1					4,62	4,61
	04:00	19,54	18,77	0,77			1			1	1					4,81	4,93
	05:00	20,67	19,87	0,80		1				1	1					8,22	8,25
	06:00	22,85	22,44	0,40		1				1	1		2			8,92	8,96
	07:00	26,35	25,80	0,55	1	1				1	1		2	1		10,44	10,49
	08:00	25,89	25,77	0,12		1	1			1	1		1	1		8,73	8,69
	09:00	25,74	25,74	0,00		1	1			1	1					8,30	8,36
	10:00	25,01	24,83	0,18		1	1			1	1					7,67	7,67
	11:00	24,83	24,08	0,75		1	1			1	1					7,53	7,53
	12:00	25,56	25,19	0,37		1	1			1	1					8,18	8,18
	13:00	27,02	26,89	0,14		1	1			1	1					9,61	9,62
	14:00	25,72	25,63	0,08		1	1			1	1					8,54	8,51
	15:00	24,97	24,82	0,16		1	1			1	1					7,94	7,94
	16:00	25,43	25,28	0,15		1	1			1	1					8,17	8,25
	17:00	29,10	28,73	0,37		1	1	1		1	1					9,18	9,05
	18:00	34,27	33,69	0,58		1	1	1		1	1					11,12	11,20
	19:00	38,44	37,20	1,24		1	1	1		1	1		1			13,73	13,73
20:00	38,14	35,69	2,45		1	1	1		1	1		1			13,73	13,73	
21:00	35,19	32,88	2,31		1	1	1		1	1					12,47	12,44	
22:00	30,63	27,10	3,53			1	1		1	1					10,28	10,23	
23:00	26,29	22,93	3,36			1	1		1	1					7,25	7,43	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης