

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 19 Μαρτίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 19 Μαρτίου 2024	00:00	4,77	4,77	0,00		1		1							0,48	0,48
	01:00	4,39	4,39	0,00				1							1,09	1,14
	02:00	4,26	4,26	0,00				1							1,00	1,00
	03:00	4,12	4,12	0,00				1							0,86	0,87
	04:00	4,17	4,17	0,00				1							0,89	0,91
	05:00	4,48	4,48	0,00				1							1,21	1,22
	06:00	5,02	5,02	0,00		1		1							1,09	1,06
	07:00	5,61	5,61	0,00		1		1							1,25	1,26
	08:00	5,70	5,70	0,00		1		1							1,11	1,09
	09:00	5,75	5,75	0,00		1			1						1,37	1,41
	10:00	5,37	5,36	0,00		1			1						1,04	1,03
	11:00	5,32	5,29	0,02		1			1						0,97	0,97
	12:00	5,30	5,28	0,02		1			1						0,96	0,95
	13:00	5,44	5,44	0,00		1			1						1,10	1,10
	14:00	5,45	5,45	0,00		1			1						1,12	1,12
	15:00	5,28	5,28	0,00		1			1						0,94	0,93
	16:00	5,44	5,44	0,00		1			1						1,09	1,09
	17:00	6,16	6,16	0,00		1			1						1,58	1,56
	18:00	7,05	7,05	0,00	1	1			1						1,70	1,76
	19:00	7,99	7,87	0,12	1	1			1						2,34	2,39
20:00	7,96	7,15	0,81	1	1			1						2,42	2,55	
21:00	7,32	5,87	1,45	1	1			1						1,94	1,93	
22:00	6,37	5,31	1,06	1	1			1						1,07	1,06	
23:00	5,52	4,74	0,78		1			1						0,78	0,80	

2 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το ΑΠ Τουρλί βρίσκεται σε απώλεια επικοινωνίας. Τις βραδινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης