

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Παρασκευή 15/3/2024		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	15/03/24 0:00	11,40	11,34	0,06				1		1	2,11
	15/03/24 1:00	10,13	9,93	0,20	1			1			2,85
	15/03/24 2:00	10,00	9,65	0,34	1			1			2,72
	15/03/24 3:00	9,74	9,15	0,59	1			1			2,47
	15/03/24 4:00	9,50	8,34	1,17	1			1			2,23
	15/03/24 5:00	9,70	8,86	0,85	1			1			2,43
	15/03/24 6:00	11,09	9,94	1,15	1			1			3,81
	15/03/24 7:00	12,70	12,68	0,02				1		1	3,41
	15/03/24 8:00	12,54	12,54	0,00				1		1	3,25
	15/03/24 9:00	11,59	11,59	0,00				1		1	2,30
	15/03/24 10:00	10,93	10,93	0,00				1		1	1,64
	15/03/24 11:00	11,46	11,33	0,13				1		1	2,17
	15/03/24 12:00	11,69	10,86	0,83				1		1	2,40
	15/03/24 13:00	11,73	11,14	0,60				1		1	2,44
	15/03/24 14:00	11,82	11,09	0,73				1		1	2,53
	15/03/24 15:00	11,58	10,33	1,25				1		1	2,29
	15/03/24 16:00	12,17	10,25	1,92				1		1	2,88
	15/03/24 17:00	12,97	12,11	0,86				1		1	3,68
	15/03/24 18:00	15,12	14,85	0,27				1	1	1	2,68
	15/03/24 19:00	16,82	16,55	0,27				1	1	1	4,38
	15/03/24 20:00	16,90	16,14	0,77				1	1	1	4,46
	15/03/24 21:00	15,94	15,47	0,47				1	1	1	3,50
	15/03/24 22:00	14,67	14,39	0,27				1	1	1	2,23
	15/03/24 23:00	13,19	12,87	0,32				1	1	1	0,75

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.