

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Σάββατο 16/3/2024		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	16/03/24 0:00	11,84	11,70	0,13				1		1	2,55
	16/03/24 1:00	10,65	10,30	0,35	1			1			3,37
	16/03/24 2:00	10,44	9,93	0,50	1			1			3,16
	16/03/24 3:00	10,14	9,95	0,19	1			1			2,87
	16/03/24 4:00	9,89	9,45	0,44	1			1			2,62
	16/03/24 5:00	9,87	9,23	0,64	1			1			2,60
	16/03/24 6:00	10,39	9,97	0,42	1			1			3,11
	16/03/24 7:00	10,96	10,58	0,38				1		1	1,67
	16/03/24 8:00	11,11	10,60	0,50				1		1	1,82
	16/03/24 9:00	11,11	10,25	0,86				1		1	1,82
	16/03/24 10:00	10,66	9,68	0,98				1		1	1,37
	16/03/24 11:00	10,22	9,48	0,74				1		1	0,93
	16/03/24 12:00	10,21	9,40	0,81				1		1	0,92
	16/03/24 13:00	10,39	9,56	0,83				1		1	1,10
	16/03/24 14:00	10,41	9,46	0,95				1		1	1,12
	16/03/24 15:00	11,09	9,95	1,14				1		1	1,80
	16/03/24 16:00	11,69	10,42	1,27				1		1	2,40
	16/03/24 17:00	12,84	10,77	2,07				1		1	3,55
	16/03/24 18:00	15,27	11,89	3,38				1		1	5,34
	16/03/24 19:00	17,10	13,90	3,20				1	1	1	4,66
	16/03/24 20:00	16,79	13,87	2,92				1	1	1	4,35
	16/03/24 21:00	15,73	13,04	2,70				1	1	1	3,29
	16/03/24 22:00	14,36	12,64	1,72				1	1	1	1,92
	16/03/24 23:00	13,00	12,46	0,54				1	1	1	0,56

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.