

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Κυριακή 17/3/2024		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	17/03/24 0:00	11,67	11,25	0,42				1	1	1	0,00
	17/03/24 1:00	10,83	10,31	0,52				1		1	1,54
	17/03/24 2:00	10,53	10,16	0,38				1		1	1,24
	17/03/24 3:00	10,02	9,57	0,46				1		1	0,73
	17/03/24 4:00	9,67	9,31	0,36				1		1	0,38
	17/03/24 5:00	9,78	9,06	0,72				1		1	0,49
	17/03/24 6:00	9,95	7,85	2,10				1			3,48
	17/03/24 7:00	10,56	7,60	2,96				1	1		3,70
	17/03/24 8:00	11,26	8,22	3,04				1	1		3,94
	17/03/24 9:00	11,37	8,43	2,94				1	1		3,98
	17/03/24 10:00	10,89	8,08	2,80				1	1		3,81
	17/03/24 11:00	10,13	7,40	2,73				1	1		3,54
	17/03/24 12:00	9,42	7,13	2,29				1	1		3,12
	17/03/24 13:00	8,91	6,90	2,01				1	1		2,61
	17/03/24 14:00	8,64	6,81	1,82				1	1		2,34
	17/03/24 15:00	9,45	7,34	2,11				1	1		3,15
	17/03/24 16:00	10,83	8,73	2,10				1	1		3,79
	17/03/24 17:00	12,15	10,33	1,82		1		1	1		1,73
	17/03/24 18:00	14,14	11,07	3,07		1		1	1		3,72
	17/03/24 19:00	15,80	11,69	4,11		1		1	1		5,38
	17/03/24 20:00	15,62	11,81	3,81		1		1	1		5,19
	17/03/24 21:00	15,05	11,65	3,40		1		1	1		4,63
	17/03/24 22:00	13,83	11,05	2,78		1		1	1		3,41
	17/03/24 23:00	12,47	10,31	2,16		1		1	1		2,05

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.