

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας														Παρασκευή, 15 Μάρτιος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ							ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
					ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7
15/3/24 0:00	52,14	48,16	3,88	0,10	1													1		1	1	1	13,67	13,66
15/3/24 1:00	47,03	41,00	5,93	0,10	1													1		1	1	1	13,69	13,66
15/3/24 2:00	45,49	36,58	8,81	0,10	1													1		1	1	1	13,13	13,16
15/3/24 3:00	43,90	35,26	8,53	0,10	1													1		1	1	1	11,72	11,53
15/3/24 4:00	43,77	33,94	9,73	0,10	1													1		1	1	1	11,33	11,29
15/3/24 5:00	44,19	34,24	9,85	0,10	1													1		1	1	1	11,84	11,87
15/3/24 6:00	51,07	40,38	9,62	1,08	1													1		1	1	1	15,21	15,26
15/3/24 7:00	59,15	42,38	11,17	5,60	1													1		1	1	1	17,62	17,64
15/3/24 8:00	59,85	40,28	10,31	9,27	1													1		1	1	1	16,96	16,38
15/3/24 9:00	60,58	40,82	7,86	11,90	1														1		1	1	14,90	14,85
15/3/24 10:00	60,63	37,06	10,13	13,45	1														1		1	1	13,55	13,51
15/3/24 11:00	62,90	39,57	9,33	14,00	1														1		1	1	10,89	10,15
15/3/24 12:00	66,72	46,39	6,33	14,00	1					1			1							1	1	1	10,24	8,97
15/3/24 13:00	63,57	43,65	5,92	14,00	1					1										1	1	1	9,19	8,79
15/3/24 14:00	59,74	40,66	5,08	14,00	1					1										1	1	1	4,75	4,82
15/3/24 15:00	60,26	40,95	5,31	14,00	1					1										1	1	1	5,16	5,38
15/3/24 16:00	60,94	41,81	9,20	9,93	1					1										1	1	1	10,43	10,47
15/3/24 17:00	64,86	46,04	13,57	5,25	1					1										1	1	1	18,32	18,39
15/3/24 18:00	69,38	53,40	15,96	0,02	1					1										1	1	1	20,71	20,75
15/3/24 19:00	74,06	57,22	16,83	0,00	1					1										1	1	1	22,15	22,20
15/3/24 20:00	74,77	58,01	16,75	0,00	1					1										1	1	1	22,43	22,41
15/3/24 21:00	70,49	59,40	11,09	0,00	1					1										1	1	1	21,11	21,10
15/3/24 22:00	64,35	54,89	9,45	0,00	1					1										1	1	1	18,11	18,05
15/3/24 23:00	57,81	48,12	9,69	0,00	1															1	1	1	16,08	16,14

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Λειτουργία DG Νο4 ΑΗΣ λόγω κακοκαιρίας
2. Εκτακτη λειτουργία ΑΕΡ1 ΑΗΣ λόγω βυθίσεων στο δίκτυο και βλάβη στα βοηθητικά μονάδων ΘΗΣ.
3. Περιορισμός Α/Π (12:16 - 13:00) λόγω συμβάντων στο δίκτυο.