

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας														Κυριακή, 17 Μάρτιος 2024										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	17,1					
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/B (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ														
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλήμενο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)					
17/3/24 0:00	52,95	46,61	6,34	0,00	1																						15,64	15,60	
17/3/24 1:00	48,97	42,17	6,80	0,00	1																							14,66	14,66
17/3/24 2:00	47,25	40,13	7,13	0,00	1																							14,13	14,12
17/3/24 3:00	45,63	38,15	7,47	0,00	1																							13,41	13,38
17/3/24 4:00	45,03	37,25	7,78	0,00	1																							12,81	12,82
17/3/24 5:00	45,73	39,81	5,92	0,00	1																							13,29	13,28
17/3/24 6:00	46,96	41,16	5,53	0,26	1																							13,87	13,88
17/3/24 7:00	50,50	43,73	4,78	1,99	1																							14,90	14,92
17/3/24 8:00	53,98	44,16	4,38	5,44	1																							15,70	15,75
17/3/24 9:00	58,56	43,63	4,57	10,37	1																							15,72	15,67
17/3/24 10:00	60,29	43,51	3,33	13,45	1																							14,48	14,52
17/3/24 11:00	62,79	43,97	2,61	16,21	1																							14,29	14,30
17/3/24 12:00	61,50	43,87	2,65	14,98	1																							14,01	14,04
17/3/24 13:00	56,81	43,42	3,29	10,11	1																							13,74	13,25
17/3/24 14:00	54,36	40,90	4,89	8,57	1																							6,37	6,24
17/3/24 15:00	54,19	41,75	5,64	6,81	1																							8,83	8,67
17/3/24 16:00	53,23	41,59	6,49	5,14	1																							9,31	9,34
17/3/24 17:00	55,88	45,56	7,88	2,44	1																							14,21	14,37
17/3/24 18:00	62,03	54,34	7,61	0,08	1																							18,14	18,17
17/3/24 19:00	68,08	60,78	7,29	0,01	1																							20,35	20,38
17/3/24 20:00	69,30	62,41	6,88	0,00	1																							20,74	20,74
17/3/24 21:00	67,40	61,85	5,54	0,00	1																							20,08	20,06
17/3/24 22:00	63,39	59,81	3,58	0,00	1																							17,01	16,92
17/3/24 23:00	58,20	54,32	3,88	0,00	1																							12,12	12,04

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία DG No4 ΑΗΣ λόγω κακοκαιρίας και μείωση παραγωγής από ΘΗΣ.