

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 18 Μάρτιος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
					ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			
18/3/24 0:00	52,09	47,07	5,02	0,00	1																		1	12,21	12,13
18/3/24 1:00	48,44	42,83	5,61	0,00	1																		1	14,41	14,39
18/3/24 2:00	46,71	40,76	5,95	0,00	1																		1	13,88	13,85
18/3/24 3:00	44,65	38,51	6,13	0,00	1																		1	12,29	12,34
18/3/24 4:00	44,14	36,34	7,80	0,00	1																		1	12,06	12,00
18/3/24 5:00	44,76	35,73	9,02	0,00	1																		1	12,68	12,61
18/3/24 6:00	45,83	35,74	9,61	0,49	1																		1	13,25	13,21
18/3/24 7:00	49,76	35,31	9,77	4,68	1																		1	13,03	13,03
18/3/24 8:00	54,85	34,09	9,77	10,99	1																		1	11,83	11,81
18/3/24 9:00	57,21	33,24	9,68	14,29	1																		1	10,93	10,82
18/3/24 10:00	58,40	32,61	8,49	17,30	1																		1	9,18	9,06
18/3/24 11:00	57,12	32,48	6,35	18,28	1																		1	6,38	6,48
18/3/24 12:00	55,71	32,39	6,07	17,25	1																		1	6,11	6,04
18/3/24 13:00	52,02	31,95	3,66	16,42	1																		1	2,74	3,16
18/3/24 14:00	47,90	30,91	0,89	16,10	1																		1	0,04	-0,40
18/3/24 15:00	45,45	31,16	0,67	13,61	1																		1	0,88	0,28
18/3/24 16:00	48,07	32,52	7,33	8,22	1																		1	9,80	9,81
18/3/24 17:00	50,42	36,00	11,03	3,40	1																		1	14,80	14,78
18/3/24 18:00	58,21	43,89	14,27	0,05	1																		1	17,35	17,39
18/3/24 19:00	65,44	50,55	14,89	0,00	1																		1	19,56	19,61
18/3/24 20:00	66,34	50,80	15,54	0,00	1																		1	19,86	19,86
18/3/24 21:00	63,13	47,91	15,22	0,00	1																		1	18,94	18,89
18/3/24 22:00	58,49	44,25	14,24	0,00	1																		1	17,56	17,52
18/3/24 23:00	53,57	40,55	13,02	0,00	1																		1	16,02	16,01

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο3 λόγω βλαβών στο δίκτυο διανομής , και δημιουργία βλαβών στον ΘΗΣ με πιθανό TRIP.
2. Εξαιρετικά χαμηλά φορτία συστήματος μονάδες κάτω από τα τεχνικά τους ελάχιστα και περιορισμός Α/Π (15:40 - 16:15).