

| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Παρασκευή 15/3/2024 | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|---------------------|------|------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 2,30 | 2,52 | 1,70 | 0,70 | 0,70 | 1,10 | 1,10 | 2,30 | 1,00 | | |
| Η μ ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή ΥΒΣ (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | 5 HZ | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Παρασκευή | 00:00 | 2,86 | 1,81 | 0,01 | 1,04 | 1 | | | | | | | | | 0,90 | 0,90 |
| | 01:00 | 2,53 | 1,60 | 0,13 | 0,80 | 1 | | | | | | | | | 0,81 | 0,81 |
| | 02:00 | 2,26 | 1,55 | 0,19 | 0,51 | 1 | | | | | | | | | 0,72 | 0,72 |
| | 03:00 | 2,16 | 1,60 | 0,17 | 0,40 | 1 | | | | | | | | | 0,69 | 0,69 |
| | 04:00 | 2,12 | 1,40 | 0,32 | 0,40 | 1 | | | | | | | | | 0,68 | 0,68 |
| | 05:00 | 2,16 | 1,27 | 0,50 | 0,40 | 1 | | | | | | | | | 0,69 | 0,70 |
| | 06:00 | 2,35 | 1,58 | 0,39 | 0,37 | 1 | | | | | | 1 | | | 0,75 | 0,75 |
| | 07:00 | 2,61 | 2,56 | 0,05 | 0,00 | 1 | | | | | | 1 | | | 0,85 | 0,85 |
| | 08:00 | 2,64 | 2,60 | 0,02 | 0,02 | 1 | | | | | | 1 | | | 0,85 | 0,85 |
| | 09:00 | 2,61 | 2,57 | 0,03 | 0,02 | 1 | | | | | | 1 | | | 0,85 | 0,86 |
| | 10:00 | 2,56 | 2,50 | 0,03 | 0,03 | 1 | | | | | | 1 | | | 0,82 | 0,81 |
| | 11:00 | 2,76 | 2,54 | 0,19 | 0,03 | 1 | | | | | | 1 | | | 0,89 | 0,89 |
| | 12:00 | 2,95 | 2,68 | 0,27 | 0,01 | 1 | | | | | | 1 | | | 0,94 | 0,94 |
| | 13:00 | 2,89 | 2,24 | 0,36 | 0,28 | 1 | | | | | | 1 | | | 0,92 | 0,93 |
| | 14:00 | 2,72 | 1,96 | 0,53 | 0,23 | 1 | | | | | | 1 | | | 0,83 | 0,84 |
| | 15:00 | 2,69 | 1,33 | 0,45 | 0,91 | 1 | | | | | | | | | 0,66 | 0,83 |
| | 16:00 | 2,87 | 1,35 | 0,42 | 1,10 | | | 1 | | | | | | | 0,59 | 0,90 |
| | 17:00 | 3,16 | 1,25 | 0,40 | 1,51 | | | 1 | | | | | | | 0,59 | 0,89 |
| 18:00 | 3,59 | 1,30 | 0,42 | 1,86 | | | 1 | | | | | | | 0,59 | 0,88 | |
| 19:00 | 3,95 | 1,59 | 0,36 | 2,00 | | | 1 | | 1 | | | | | 0,59 | 0,88 | |
| 20:00 | 4,05 | 1,69 | 0,35 | 2,01 | | | 1 | | 1 | | | | | 0,71 | 0,91 | |
| 21:00 | 3,86 | 1,68 | 0,18 | 2,00 | | | 1 | | 1 | | | | | 0,85 | 0,85 | |
| 22:00 | 3,57 | 1,45 | 0,13 | 1,99 | | | 1 | | 1 | | | | | 0,75 | 0,75 | |
| 23:00 | 3,32 | 1,45 | 0,17 | 1,71 | | | 1 | | 1 | | | | | 0,74 | 0,74 | |

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 15:00-21:00 παρατηρήθηκε αστάθεια αιολικής παραγωγής

| | |
|--|--|
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης |
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης |