

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 16/3/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,05	1,83	0,18	1,04			1		1					0,86	0,86
	01:00	2,70	1,62	0,18	0,90			1		1					0,73	0,73
	02:00	2,46	1,77	0,18	0,51			1		1					0,76	0,76
	03:00	2,30	1,78	0,12	0,40			1		1					0,70	0,68
	04:00	2,26	1,80	0,06	0,40			1		1					0,66	0,66
	05:00	2,28	1,71	0,07	0,50			1		1					0,65	0,65
	06:00	2,36	1,55	0,11	0,70			1		1					0,61	0,61
	07:00	2,55	1,58	0,07	0,90			1		1					0,65	0,65
	08:00	2,71	1,65	0,06	1,00			1		1					0,69	0,70
	09:00	2,82	1,67	0,15	1,00			1		1					0,75	0,75
	10:00	2,82	1,57	0,16	1,09	1									0,65	0,67
	11:00	2,72	1,46	0,17	1,10	1									0,82	0,81
	12:00	2,62	1,42	0,20	1,01	1									0,77	0,77
	13:00	2,65	1,44	0,23	0,98	1									0,78	0,78
	14:00	2,65	1,33	0,22	1,10	1									0,77	0,77
	15:00	2,63	1,32	0,22	1,10	1									0,77	0,77
	16:00	2,68	1,34	0,24	1,10	1									0,78	0,79
	17:00	2,90	1,30	0,34	1,25	1									0,81	0,81
	18:00	3,49	1,42	0,33	1,75	1									0,87	0,87
	19:00	3,95	1,67	0,32	1,96	1									0,97	0,97
20:00	4,04	1,79	0,23	2,02	1									0,98	0,98	
21:00	3,87	1,66	0,20	2,02	1									0,95	0,95	
22:00	3,60	1,52	0,19	1,90	1									0,89	0,89	
23:00	3,28	1,57	0,29	1,41	1									0,94	0,94	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης