

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή 17/3/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,91	1,55	0,25	1,11	1									0,89	0,89
	01:00	2,58	1,43	0,25	0,90	1									0,83	0,83
	02:00	2,37	1,53	0,23	0,61	1									0,83	0,83
	03:00	2,25	1,36	0,28	0,60	1									0,78	0,77
	04:00	2,18	1,16	0,41	0,61	1									0,73	0,73
	05:00	2,17	1,05	0,52	0,60	1									0,72	0,72
	06:00	2,27	1,10	0,57	0,60	1									0,78	0,78
	07:00	2,44	1,27	0,43	0,73	1									0,75	0,75
	08:00	2,74	1,19	0,55	1,00	1									0,86	0,86
	09:00	2,90	1,15	0,55	1,20	1									0,85	0,85
	10:00	2,94	1,10	0,58	1,26	1									0,81	0,83
	11:00	2,74	0,99	0,55	1,19										0,70	0,72
	12:00	2,52	1,00	0,58	0,95			1							0,69	0,70
	13:00	2,46	1,15	0,46	0,86			1							0,71	0,70
	14:00	2,46	1,22	0,41	0,83			1							0,73	0,73
	15:00	2,49	1,15	0,40	0,95			1							0,63	0,63
	16:00	2,60	1,09	0,50	1,02			1							0,67	0,67
	17:00	2,80	1,07	0,56	1,17			1							0,72	0,72
	18:00	3,28	1,02	0,67	1,59			1							0,78	0,79
	19:00	3,71	1,04	0,78	1,89			1							0,91	0,91
20:00	3,78	1,19	0,84	1,76			1							0,96	0,96	
21:00	3,67	1,06	0,75	1,85			1							0,92	0,91	
22:00	3,42	1,04	0,78	1,60			1							0,92	0,92	
23:00	3,19	1,33	0,65	1,21			1							0,98	0,98	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης