

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα 18/3/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,81	1,16	0,78	0,87			1							0,97	0,97
	01:00	2,54	1,05	0,69	0,79			1			1				0,76	0,77
	02:00	2,36	0,92	0,74	0,70			1							0,76	0,74
	03:00	2,26	0,90	0,74	0,61			1							0,75	0,75
	04:00	2,21	0,89	0,72	0,60			1							0,72	0,72
	05:00	2,21	0,92	0,69	0,60			1							0,72	0,72
	06:00	2,27	0,96	0,63	0,67			1							0,64	0,64
	07:00	2,42	1,04	0,71	0,67			1							0,71	0,71
	08:00	2,61	1,06	0,74	0,81			1							0,76	0,76
	09:00	2,74	1,12	0,80	0,82			1							0,91	0,91
	10:00	2,87	1,20	0,76	0,90			1							0,93	0,93
	11:00	2,83	1,14	0,70	0,98			1							0,71	0,72
	12:00	2,78	1,04	0,82	0,92			1							0,84	0,83
	13:00	2,63	0,97	0,77	0,90			1							0,79	0,79
	14:00	2,38	0,92	0,68	0,78			1							0,69	0,69
	15:00	2,27	0,92	0,56	0,79			1							0,57	0,57
	16:00	2,28	0,95	0,57	0,76			1							0,57	0,57
	17:00	2,56	1,00	0,64	0,92			1							0,64	0,64
	18:00	2,99	1,03	0,74	1,22			1							0,74	0,74
	19:00	3,47	1,14	0,91	1,42			1							0,91	0,91
20:00	3,51	1,12	0,90	1,49			1							0,97	0,98	
21:00	3,48	1,27	0,81	1,41			1							0,99	0,99	
22:00	3,28	1,18	0,72	1,37			1							0,96	0,96	
23:00	2,97	1,24	0,81	0,91			1							0,89	0,89	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης