

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
ΑΡΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2024	00:00	3,00	2,30	0,70		1				0,87	0,87
	01:00	2,87	2,25	0,62		1				0,74	0,74
	02:00	2,79	2,19	0,61		1				0,66	0,66
	03:00	2,69	2,21	0,48		1				0,57	0,56
	04:00	2,76	2,34	0,42		1				0,63	0,63
	05:00	2,87	2,75	0,12		1				0,73	0,73
	06:00	3,05	2,97	0,08		1				0,90	0,91
	07:00	3,29	3,24	0,05	1	1				0,19	0,13
	08:00	3,36	3,19	0,18		1				0,60	0,65
	09:00	3,54	3,28	0,25		1				0,95	0,95
	10:00	3,38	3,26	0,12	1	1				0,40	0,38
	11:00	2,99	2,61	0,38		1				0,85	0,85
	12:00	3,09	2,51	0,57		1				0,86	0,86
	13:00	2,94	2,23	0,71		1				0,80	0,80
	14:00	2,80	2,13	0,67		1				0,68	0,67
	15:00	3,03	2,17	0,86		1				0,87	0,87
	16:00	3,21	2,27	0,94		1				0,95	0,95
	17:00	3,69	2,74	0,94		1				0,95	0,95
	18:00	4,18	3,23	0,94		1				0,95	0,95
	19:00	4,44	3,50	0,94		1				0,95	0,95
	20:00	4,39	3,45	0,94		1				0,95	0,95
	21:00	4,15	3,21	0,94		1				0,95	0,95
	22:00	3,69	2,75	0,94		1				0,95	0,95
	23:00	3,41	2,47	0,94		1				0,95	0,95

Η ένταξη της G1 στο διάστημα 07:00 - 08:00 οφείλεται σε πλύση υπερπληρωτών της G2, ενώ στο διάστημα 10:00 - 11:00 σε δοκιμές στις μονάδες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης