

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2024	00:00	22,82	17,62	5,20			1			1	1					8,10	8,07
	01:00	20,47	13,60	6,87						1	1					8,22	8,21
	02:00	20,03	12,86	7,17						1	1					8,00	8,01
	03:00	19,68	12,30	7,39						1	1					7,90	7,90
	04:00	19,78	12,30	7,47						1	1					7,92	7,92
	05:00	21,14	13,61	7,53						1	1					8,45	8,44
	06:00	24,05	15,30	8,74						1	1					9,54	9,56
	07:00	30,02	19,54	10,48			1			1	1					11,92	11,96
	08:00	34,80	22,53	12,27			1			1	1					13,54	13,56
	09:00	38,79	26,30	12,48			1	1		1	1					13,73	13,73
	10:00	39,25	26,81	12,45			1	1		1	1					13,73	13,73
	11:00	38,75	26,39	12,36			1	1		1	1					13,72	13,73
	12:00	37,99	25,63	12,36			1	1		1	1					13,73	13,73
	13:00	37,99	25,93	12,06			1	1		1	1					13,73	13,73
	14:00	35,08	22,68	12,40			1	1		1	1					13,65	13,63
	15:00	33,51	21,20	12,31			1	1		1	1					13,39	13,40
	16:00	34,12	21,54	12,57			1	1		1	1					13,60	13,61
	17:00	36,40	23,85	12,55			1	1		1	1					13,73	13,73
	18:00	41,46	29,20	12,26			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	19:00	45,19	32,77	12,43			1	1	1	1	1					13,73	13,73
20:00	44,28	32,28	12,01			1	1	1	1	1					13,73	13,73	
21:00	40,80	29,14	11,66				1	1	1	1					13,73	13,73	
22:00	35,30	23,93	11,37				1	1	1	1					13,65	13,62	
23:00	30,04	20,08	9,96				1		1	1					12,12	12,05	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης