Πέμπτη, 14 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,471	0,430	0,422	0,404	0,403	0,404	0,406	0,456	0,519	0,501	0,567	0,465	0,370	0,568	0,481	0,328	0,410	0,561	0,616	0,683	0,690	0,672	0,611	0,538	11,98
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 15 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,460	0,434	0,464	0,459	0,457	0,457	0,418	0,393	0,359	0,379	0,325	0,337	0,282	0,286	0,347	0,337	0,409	0,566	0,639	0,662	0,651	0,623	0,596	0,507	10,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 16 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,468	0,438	0,420	0,407	0,392	0,400	0,410	0,386	0,326	0,330	0,315	0,282	0,257	0,265	0,268	0,295	0,388	0,511	0,593	0,644	0,637	0,644	0,609	0,551	10,23
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 17 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,526	0,485	0,469	0,453	0,418	0,422	0,407	0,405	0,410	0,477	0,420	0,390	0,386	0,269	0,246	0,381	0,470	0,596	0,650	0,688	0,684	0,667	0,630	0,539	11,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 18 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,478	0,460	0,447	0,432	0,429	0,425	0,430	0,422	0,471	0,421	0,389	0,344	0,322	0,293	0,238	0,228	0,318	0,477	0,610	0,679	0,694	0,664	0,598	0,531	10,80
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 19 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,476	0,459	0,469	0,474	0,478	0,480	0,433	0,426	0,347	0,258	0,236	0,302	0,398	0,439	0,480	0,511	0,521	0,622	0,709	0,758	0,713	0,681	0,635	0,557	11,86
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 20 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,514	0,470	0,449	0,421	0,408	0,433	0,440	0,447	0,412	0,429	0,433	0,448	0,412	0,497	0,463	0,457	0,497	0,599	0,661	0,698	0,700	0,701	0,641	0,553	12,18
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη