

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας														Τρίτη, 19 Μάρτιος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ							ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
19/3/24 0:00	47,72	38,65	9,07	0,00	1													1		1		1	11,25	10,41
19/3/24 1:00	44,22	36,51	7,71	0,00	1													1			1	1	9,72	10,02
19/3/24 2:00	42,95	34,00	8,95	0,00	1													1			1	1	10,91	10,87
19/3/24 3:00	41,77	32,87	8,89	0,00	1													1			1	1	9,74	9,72
19/3/24 4:00	41,82	32,93	8,89	0,00	1													1			1	1	9,80	9,82
19/3/24 5:00	42,83	33,26	9,57	0,00	1													1			1	1	10,76	10,73
19/3/24 6:00	46,92	34,37	11,92	0,63	1													1			1	1	13,94	13,97
19/3/24 7:00	55,41	35,54	13,76	6,11	1													1			1	1	16,37	16,43
19/3/24 8:00	58,97	34,21	12,88	11,89	1													1			1	1	15,00	15,09
19/3/24 9:00	60,61	33,86	11,87	14,88	1													1			1	1	13,78	13,71
19/3/24 10:00	61,55	33,57	10,50	17,48	1													1			1	1	12,12	11,98
19/3/24 11:00	61,53	34,77	8,05	18,71	1													1			1	1	8,56	7,55
19/3/24 12:00	61,66	41,18	1,61	18,87	1					1											1	1	2,05	1,84
19/3/24 13:00	62,55	40,72	5,44	16,39	1					1				1								1	7,22	7,24
19/3/24 14:00	61,58	44,71	6,01	10,86	1					1				1	1							1	7,61	6,99
19/3/24 15:00	60,79	41,63	11,22	7,93	1					1				1								1	14,53	14,63
19/3/24 16:00	61,40	41,44	14,42	5,54	1					1				1								1	17,69	17,65
19/3/24 17:00	62,37	43,96	16,23	2,18	1					1				1								1	18,69	18,67
19/3/24 18:00	68,76	51,55	17,14	0,07	1					1				1						1		1	20,52	20,53
19/3/24 19:00	74,37	56,03	18,34	0,00	1					1				1						1		1	22,29	22,28
19/3/24 20:00	74,25	59,62	14,63	0,00	1					1				1						1		1	22,23	22,19
19/3/24 21:00	69,70	56,09	13,61	0,00	1					1				1						1		1	20,91	20,84
19/3/24 22:00	63,03	49,93	13,10	0,00	1					1				1						1		1	18,44	18,37
19/3/24 23:00	55,66	44,33	11,33	0,00	1					1				1						1		1	14,80	14,64

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Λειτουργία DG Νο4 ΑΗΣ για μείωση παραγωγής από ΘΗΣ λόγω ηλεκτρικής καλωδίου ΓΜ 150 KV Ροδίνι - Κ/Δ Ρόδου.
2. Λειτουργία AEP Νο2 και AEP Νο3 ΑΗΣ για ασφάλεια στο δίκτυο για την ηλεκτρική του υπογειού καλωδίου 150KV για 24 h.