

| ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2024 | | | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-------------------------|-------|--------------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 5,327 | 5,327 | 1,800 | 0,850 | 1,100 | | |
| Α Ρ Χ Η | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G6 | G7 | ΦΟΡ. ΗΖ (x9) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | |
| Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2024 | 00:00 | 3,08 | 2,18 | 0,89 | | 1 | | | | 0,90 | 0,90 |
| | 01:00 | 2,85 | 2,14 | 0,72 | | 1 | | | | 0,73 | 0,73 |
| | 02:00 | 2,76 | 2,14 | 0,62 | | 1 | | | | 0,63 | 0,63 |
| | 03:00 | 2,73 | 2,13 | 0,60 | | 1 | | | | 0,60 | 0,60 |
| | 04:00 | 2,75 | 2,13 | 0,62 | | 1 | | | | 0,62 | 0,62 |
| | 05:00 | 2,81 | 2,14 | 0,67 | | 1 | | | | 0,67 | 0,68 |
| | 06:00 | 3,06 | 2,18 | 0,88 | | 1 | | | | 0,89 | 0,89 |
| | 07:00 | 3,16 | 2,50 | 0,66 | | 1 | | | | 0,67 | 0,52 |
| | 08:00 | 2,99 | 2,49 | 0,50 | 1 | | | | | 0,50 | 0,86 |
| | 09:00 | 2,72 | 2,58 | 0,14 | | 1 | | | | 0,15 | 0,02 |
| | 10:00 | 2,67 | 2,67 | 0,00 | 1 | 1 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 11:00 | 2,53 | 2,28 | 0,25 | | 1 | | | | 0,25 | 0,25 |
| | 12:00 | 2,68 | 2,14 | 0,54 | | 1 | | | | 0,54 | 0,55 |
| | 13:00 | 2,69 | 2,14 | 0,55 | | 1 | | | | 0,56 | 0,56 |
| | 14:00 | 2,68 | 2,14 | 0,54 | | 1 | | | | 0,55 | 0,56 |
| | 15:00 | 2,80 | 2,14 | 0,66 | | 1 | | | | 0,66 | 0,67 |
| | 16:00 | 3,14 | 2,21 | 0,93 | | 1 | | | | 0,93 | 0,93 |
| | 17:00 | 3,55 | 2,61 | 0,94 | | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 18:00 | 4,24 | 3,30 | 0,94 | | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 19:00 | 4,71 | 3,77 | 0,94 | | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 20:00 | 4,56 | 3,62 | 0,94 | | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 21:00 | 4,27 | 3,33 | 0,94 | | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 22:00 | 3,93 | 2,99 | 0,94 | | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 23:00 | 3,63 | 2,69 | 0,94 | | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |

Η G1 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία προ συντηρήσεως.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης