

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενολκ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2024	00:00	25,70	17,72	7,98			1			1	1					10,37	10,32
	01:00	23,09	17,76	5,33			1			1	1					9,05	8,98
	02:00	22,15	17,35	4,80			1			1	1					7,22	7,28
	03:00	21,68	17,60	4,08						1	1					8,67	8,69
	04:00	21,66	17,59	4,07		1				1	1					8,65	8,65
	05:00	23,17	18,53	4,64		1				1	1					9,24	9,25
	06:00	26,27	22,83	3,44		1	1			1	1					10,17	10,23
	07:00	30,09	27,57	2,52		1	1			1	1			1		11,97	12,00
	08:00	30,11	28,92	1,19		1	1			1	1			2		11,77	11,73
	09:00	29,27	28,72	0,55		1	1			1	1			2		10,94	10,90
	10:00	27,92	27,63	0,29		1	1			1	1			2		9,55	9,53
	11:00	28,16	27,73	0,43		1	1			1	1			2		10,11	10,27
	12:00	27,62	27,30	0,31		1	1			1	1			1		13,72	13,72
	13:00	27,28	26,99	0,29		1	1			1	1					11,90	11,75
	14:00	26,29	25,97	0,32		1	1			1	1					8,94	8,98
	15:00	27,06	26,76	0,30		1	1			1	1					9,62	9,68
	16:00	28,66	28,05	0,61		1	1	1		1	1					9,64	9,50
	17:00	32,00	31,36	0,63		1	1	1		1	1					9,02	9,10
	18:00	36,87	36,41	0,46		1	1	1		1	1			2		12,90	12,95
	19:00	42,12	41,79	0,33		1	1	1		1	1			3	4	13,73	13,73
20:00	42,40	42,34	0,06		1	1	1		1	1			3	4	13,73	13,73	
21:00	39,42	39,42	0,00		1	1	1		1	1			3	3	13,66	13,62	
22:00	34,78	34,78	0,00		1	1	1		1	1			1		11,81	11,72	
23:00	29,73	29,73	0,00			1	1		1	1					8,30	8,29	

Λόγω εργασιών στον ΑΣΠ, δεν μπήκε σε λειτουργία η μονάδα G8 τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης