

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
ΕΡΡ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2024	00:00	5,24	5,24	0,00	1				1						1,04	1,03
	01:00	4,78	4,77	0,01					1						1,28	1,35
	02:00	4,55	4,55	0,01					1						1,31	1,31
	03:00	4,42	4,41	0,01					1						1,16	1,16
	04:00	4,42	4,42	0,00					1						1,17	1,17
	05:00	4,81	4,81	0,00					1						1,50	1,50
	06:00	5,48	5,48	0,00			1		1						1,19	1,19
	07:00	5,98	5,98	0,00			1		1						1,58	1,59
	08:00	6,11	6,11	0,00			1		1						1,71	1,71
	09:00	6,08	6,06	0,02			1		1						1,62	1,62
	10:00	5,78	5,65	0,14			1		1						1,43	1,44
	11:00	5,86	5,58	0,28			1		1						1,48	1,49
	12:00	5,79	5,24	0,55			1		1						1,44	1,45
	13:00	5,76	4,89	0,87			1		1						1,43	1,43
	14:00	5,64	4,79	0,85			1		1						1,32	1,29
	15:00	5,21	4,58	0,63			1		1						0,86	0,87
	16:00	5,18	4,72	0,45			1		1						0,83	0,83
	17:00	5,91	5,42	0,48			1		1						1,54	1,56
	18:00	7,19	6,93	0,27				1	1						1,40	1,25
	19:00	8,59	8,24	0,35				1	1						2,05	2,07
20:00	8,57	8,31	0,26				1	1						2,06	2,07	
21:00	7,88	7,71	0,17				1	1						1,40	1,38	
22:00	6,86	6,85	0,01				1	1						0,39	0,37	
23:00	5,98	5,98	0,00			1	1							0,81	0,99	

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης