

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τετάρτη 20/3/2024		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	20/03/24 0:00	10,81	10,44	0,36	1			1			3,53
	20/03/24 1:00	9,66	9,25	0,41	1			1			2,39
	20/03/24 2:00	9,93	9,47	0,46	1			1			2,65
	20/03/24 3:00	9,61	9,46	0,15	1			1			2,33
	20/03/24 4:00	9,57	9,14	0,43	1			1			2,29
	20/03/24 5:00	9,73	8,95	0,78	1			1			2,45
	20/03/24 6:00	10,36	8,62	1,74	1			1			3,09
	20/03/24 7:00	11,97	9,72	2,24	1			1			4,19
	20/03/24 8:00	13,25	10,43	2,82	1			1			4,64
	20/03/24 9:00	14,22	10,69	3,53	1			1			4,98
	20/03/24 10:00	14,49	10,30	4,20				1		1	5,07
	20/03/24 11:00	14,07	9,83	4,24				1		1	4,78
	20/03/24 12:00	14,31	10,09	4,21				1		1	5,01
	20/03/24 13:00	14,11	10,08	4,03				1		1	4,82
	20/03/24 14:00	14,31	9,82	4,50				1		1	5,01
	20/03/24 15:00	13,85	9,46	4,39				1		1	4,56
	20/03/24 16:00	14,23	9,82	4,40				1		1	4,94
	20/03/24 17:00	15,27	10,37	4,91				1		1	5,34
	20/03/24 18:00	17,03	11,74	5,28				1		1	5,96
	20/03/24 19:00	18,98	13,53	5,44				1		1	6,64
	20/03/24 20:00	19,04	13,23	5,81				1		1	6,66
	20/03/24 21:00	17,63	11,86	5,77				1		1	6,17
	20/03/24 22:00	15,87	10,57	5,29				1		1	5,55
	20/03/24 23:00	13,85	9,39	4,46				1		1	4,56

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.