

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη 20/3/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,66	0,93	0,44	1,29			1							0,76	0,75
	01:00	2,36	0,96	0,40	1,00			1							0,72	0,72
	02:00	2,20	0,91	0,43	0,87			1							0,68	0,68
	03:00	2,11	0,92	0,36	0,83			1							0,62	0,62
	04:00	2,08	1,00	0,29	0,80			1							0,64	0,64
	05:00	2,10	1,12	0,18	0,80			1							0,65	0,65
	06:00	2,26	1,29	0,17	0,80			1							0,74	0,74
	07:00	2,63	1,47	0,07	1,08			1							0,81	0,81
	08:00	2,99	1,72	0,05	1,22	1									0,89	0,89
	09:00	3,35	1,89	0,26	1,20	1				1					0,91	0,91
	10:00	3,64	1,89	0,53	1,22	1				1					0,99	0,99
	11:00	3,76	1,97	0,57	1,22	1				1					0,99	0,99
	12:00	3,81	1,87	0,69	1,24	1				1					0,99	0,99
	13:00	3,82	1,63	0,96	1,23	1				1					0,99	0,99
	14:00	3,58	1,44	0,98	1,15	1									0,99	0,99
	15:00	3,41	1,31	0,96	1,14	1									0,99	0,99
	16:00	3,51	1,46	0,93	1,12	1									0,99	0,99
	17:00	3,74	1,67	0,93	1,14	1									0,99	0,99
	18:00	4,09	1,63	0,93	1,52	1									0,99	0,99
	19:00	4,46	1,59	0,93	1,94	1									0,99	0,99
20:00	4,35	1,47	0,93	1,95	1									0,99	0,99	
21:00	4,10	1,31	0,93	1,86	1									0,99	0,99	
22:00	3,88	1,29	0,93	1,66	1									0,99	0,99	
23:00	3,50	1,30	0,93	1,27	1									0,99	0,98	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης