

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Πέμπτη 21/3/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	21/03/24 0:00	12,30	8,38	3,92				1	1		4,31
	21/03/24 1:00	11,05	7,24	3,81				1	1		3,87
	21/03/24 2:00	11,08	7,35	3,74				1	1		3,88
	21/03/24 3:00	10,79	7,05	3,73				1	1		3,77
	21/03/24 4:00	10,46	7,04	3,43				1	1		3,66
	21/03/24 5:00	10,65	7,03	3,63				1	1		3,73
	21/03/24 6:00	11,52	7,48	4,04				1	1		4,03
	21/03/24 7:00	12,90	8,58	4,32	1			1			4,51
	21/03/24 8:00	13,05	8,45	4,60	1			1			4,57
	21/03/24 9:00	12,79	8,43	4,36	1			1			4,48
	21/03/24 10:00	12,48	8,12	4,36	1			1			4,37
	21/03/24 11:00	11,90	7,92	3,98	1			1			4,17
	21/03/24 12:00	11,65	7,71	3,94	1			1			4,08
	21/03/24 13:00	11,59	7,80	3,79	1			1			4,06
	21/03/24 14:00	11,30	7,52	3,79	1			1			3,96
	21/03/24 15:00	11,53	7,75	3,78	1			1			4,04
	21/03/24 16:00	12,59	8,77	3,82	1			1			4,41
	21/03/24 17:00	13,90	9,77	4,13	1			1			4,86
	21/03/24 18:00	15,98	12,11	3,88	1	1		1			4,58
	21/03/24 19:00	18,09	14,72	3,37	1	1		1			6,33
21/03/24 20:00	18,22	15,71	2,51	1	1		1			6,38	
21/03/24 21:00	17,08	15,30	1,79	1	1		1			5,68	
21/03/24 22:00	15,31	13,92	1,38	1	1		1			3,91	
21/03/24 23:00	13,51	12,05	1,46	1	1		1			2,11	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.