

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας														Πέμπτη, 21 Μάρτιος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7
21/3/24 0:00	52,73	37,67	15,06	0,00	1													1			1	1	15,64	15,56
21/3/24 1:00	47,84	33,67	14,17	0,00	1													1			1	1	14,31	14,30
21/3/24 2:00	46,08	33,04	13,04	0,00	1													1			1	1	13,75	13,72
21/3/24 3:00	45,17	34,02	11,16	0,00	1													1			1	1	13,10	13,10
21/3/24 4:00	44,91	34,03	10,88	0,00	1													1			1	1	12,82	12,85
21/3/24 5:00	46,61	34,74	11,87	0,00	1													1			1	1	13,83	13,85
21/3/24 6:00	51,05	36,19	14,20	0,66	1													1			1	1	15,25	15,25
21/3/24 7:00	60,12	37,50	16,32	6,30	1													1			1	1	17,95	17,98
21/3/24 8:00	63,81	34,67	17,92	11,22	1													1			1	1	19,07	19,08
21/3/24 9:00	66,53	33,34	18,16	15,03	1													1			1	1	19,25	19,21
21/3/24 10:00	67,02	32,45	16,09	18,48	1													1			1	1	16,65	16,49
21/3/24 11:00	67,58	32,33	15,22	20,03	1													1			1	1	15,42	15,41
21/3/24 12:00	68,06	33,01	14,64	20,41	1													1			1	1	15,52	15,57
21/3/24 13:00	67,37	32,73	14,82	19,81	1													1			1	1	15,54	15,44
21/3/24 14:00	65,98	32,68	15,17	18,13	1													1			1	1	15,85	15,75
21/3/24 15:00	65,51	33,45	16,52	15,54	1													1			1	1	17,65	17,67
21/3/24 16:00	67,55	37,39	18,96	11,20	1													1			1	1	20,21	20,18
21/3/24 17:00	67,26	44,25	19,35	3,66	1													1			1	1	20,10	20,11
21/3/24 18:00	74,78	53,21	21,52	0,05	1													1			1	1	22,31	22,34
21/3/24 19:00	81,45	58,20	23,25	0,00	1													1		1	1	1	24,36	24,37
21/3/24 20:00	81,48	58,18	23,30	0,00	1													1		1	1	1	24,39	24,39
21/3/24 21:00	76,52	54,50	22,02	0,00	1													1		1	1	1	22,95	22,91
21/3/24 22:00	69,17	49,20	19,97	0,00	1													1		1	1	1	20,75	20,75
21/3/24 23:00	61,49	43,61	17,87	0,00	1													1			1	1	18,46	18,44

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις