

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη 21/3/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,88	1,02	0,91	0,95	1									0,95	0,95
	01:00	2,50	1,08	0,56	0,85	1					1				0,57	0,68
	02:00	2,30	1,05	0,69	0,56	1									0,79	0,82
	03:00	2,19	1,05	0,68	0,46	1									0,69	0,85
	04:00	2,16	1,02	0,68	0,46	1									0,69	0,85
	05:00	2,22	1,10	0,67	0,45	1									0,69	0,86
	06:00	2,45	1,13	0,68	0,65	1									0,69	0,91
	07:00	2,77	1,47	0,64	0,65	1									0,65	0,97
	08:00	2,23	1,12	0,44	0,67	1									0,45	0,46
	09:00	2,16	1,02	0,43	0,71	1									0,43	0,43
	10:00	2,17	1,11	0,43	0,63	1									0,43	0,43
	11:00	2,62	1,76	0,34	0,52	1						1			0,34	0,35
	12:00	2,93	1,12	0,62	1,19	1									0,62	0,62
	13:00	2,82	1,03	0,59	1,20	1									0,59	0,59
	14:00	2,74	1,30	0,70	0,74	1									0,81	0,82
	15:00	2,80	1,32	0,72	0,76	1									0,83	0,83
	16:00	2,97	1,08	0,68	1,21			1							0,72	0,71
	17:00	3,19	0,97	0,66	1,56			1							0,72	0,73
18:00	3,56	1,06	0,67	1,83			1							0,81	0,81	
19:00	4,19	1,27	0,59	2,33			1							0,93	0,93	
20:00	4,35	1,51	0,44	2,40			1							0,98	0,98	
21:00	4,14	1,41	0,38	2,34			1							0,94	0,94	
22:00	3,79	1,29	0,38	2,11			1							0,92	0,92	
23:00	3,43	1,13	0,45	1,85			1							0,93	0,93	

Παρατηρήσεις

1. Τις ώρες 08:00-11:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο Δίκτυο από τον ΔΕΔΔΗΕ και τις ώρες 01:00-02:00 έγινε πλήση της μονάδας G1
2. Τις ώρες 02:00-08:00 παρατηρήθηκαν απώλειες αιολικής παραγωγής απο το Α/Π Κεφαλές

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης