

| ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2024 | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|----------------------------|-------|--------------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 5,327 | 5,327 | 1,800 | 0,850 | 1,100 | | |
| R P E H | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G6 | G7 | ΦΟΡ. ΗΖ (x9) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | |
| Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2024 | 00:00 | 3,15 | 2,22 | 0,94 | | 1 | | | | 0,94 | 0,94 |
| | 01:00 | 2,89 | 2,13 | 0,76 | | 1 | | | | 0,77 | 0,76 |
| | 02:00 | 2,87 | 2,13 | 0,74 | | 1 | | | | 0,74 | 0,75 |
| | 03:00 | 2,76 | 2,13 | 0,62 | | 1 | | | | 0,63 | 0,63 |
| | 04:00 | 2,77 | 2,15 | 0,62 | | 1 | | | | 0,64 | 0,64 |
| | 05:00 | 2,88 | 2,24 | 0,64 | | 1 | | | | 0,75 | 0,74 |
| | 06:00 | 3,00 | 2,33 | 0,67 | | 1 | | | | 0,87 | 0,87 |
| | 07:00 | 3,01 | 2,49 | 0,52 | | 1 | | | | 0,88 | 0,88 |
| | 08:00 | 2,73 | 2,38 | 0,36 | | 1 | | | | 0,61 | 0,61 |
| | 09:00 | 2,52 | 2,22 | 0,29 | | 1 | | | | 0,39 | 0,39 |
| | 10:00 | 2,36 | 2,19 | 0,17 | | 1 | | | | 0,23 | 0,23 |
| | 11:00 | 2,22 | 2,13 | 0,08 | | 1 | | | | 0,09 | 0,09 |
| | 12:00 | 2,47 | 2,21 | 0,26 | | 1 | | | | 0,33 | 0,34 |
| | 13:00 | 2,56 | 2,27 | 0,29 | | 1 | | | | 0,44 | 0,42 |
| | 14:00 | 2,62 | 2,27 | 0,35 | | 1 | | | | 0,49 | 0,49 |
| | 15:00 | 2,73 | 2,22 | 0,51 | | 1 | | | | 0,61 | 0,60 |
| | 16:00 | 3,02 | 2,35 | 0,67 | | 1 | | | | 0,86 | 0,86 |
| | 17:00 | 3,46 | 2,78 | 0,68 | | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 18:00 | 4,00 | 3,36 | 0,63 | | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 19:00 | 4,32 | 3,83 | 0,49 | | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 20:00 | 4,20 | 3,56 | 0,64 | | 1 | | | 1 | 0,95 | 0,95 |
| | 21:00 | 4,08 | 3,41 | 0,68 | | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 22:00 | 3,82 | 3,50 | 0,32 | | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 23:00 | 3,44 | 3,41 | 0,03 | | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης