

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2024	00:00	25,32	25,32	0,00			1	1		1	1					7,16	7,31
	01:00	22,56	22,50	0,06				1		1	1					7,47	7,43
	02:00	21,73	21,65	0,08				1		1	1					6,62	6,58
	03:00	21,26	21,26	0,00				1		1	1					6,14	6,09
	04:00	21,19	21,19	0,00				1		1	1					6,04	6,04
	05:00	22,41	20,64	1,78				1		1	1					7,22	7,23
	06:00	25,12	18,56	6,56				1		1	1					9,61	9,67
	07:00	29,37	21,95	7,41			1			1	1					11,70	11,74
	08:00	30,01	21,24	8,77			1			1	1					12,01	12,03
	09:00	28,53	20,26	8,26			1			1	1					11,44	11,41
	10:00	27,41	18,84	8,57		1				1	1					10,95	10,97
	11:00	27,66	20,17	7,49		1				1	1					11,06	11,08
	12:00	27,54	20,99	6,55		1				1	1			2		11,02	11,03
	13:00	27,11	20,12	6,99		1				1	1			1		10,81	10,82
	14:00	26,07	19,75	6,32		1				1	1			1		10,43	10,40
	15:00	25,44	20,07	5,37		1				1	1			1		10,17	10,16
	16:00	27,38	22,44	4,94		1	1			1	1					10,38	10,37
	17:00	31,39	26,40	4,99		1	1			1	1					12,30	12,32
	18:00	37,00	33,04	3,96		1	1	1		1	1					13,18	13,22
	19:00	41,29	37,20	4,09		1	1	1		1	1			1	2	13,73	13,73
20:00	41,14	37,19	3,94		1	1	1		1	1			1	2	13,73	13,73	
21:00	38,83	34,33	4,49		1	1	1		1	1					13,73	13,73	
22:00	34,33	31,18	3,15			1	1		1	1					13,06	13,03	
23:00	29,67	26,53	3,15			1	1		1	1					10,07	10,02	

Λόγω εργασιών στον ΑΣΠ, δεν λειτούργησε η μονάδα G8 τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης