

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2024		00:00	5,10	3,72	1,37			1							1,38	1,38
		01:00	4,61	3,36	1,24			1							1,24	1,24
		02:00	4,42	3,26	1,16			1							1,17	1,16
		03:00	4,26	3,27	0,98			1							0,99	1,00
		04:00	4,23	3,27	0,96			1							0,96	0,97
		05:00	4,38	3,27	1,12			1							1,11	1,12
		06:00	4,54	3,33	1,21			1							1,21	1,22
		07:00	4,88	3,58	1,30			1							1,30	1,31
		08:00	5,62	3,90	1,72			1							1,72	1,74
		09:00	6,30	4,50	1,80			1	1						1,95	1,95
		10:00	6,09	5,63	0,47			1	1						1,76	1,74
		11:00	5,83	5,39	0,44			1	1						1,51	1,51
		12:00	5,66	5,39	0,27			1	1						1,36	1,34
		13:00	4,72	4,39	0,33			1	1						0,40	0,38
		14:00	4,37	3,96	0,41				1						0,49	0,60
		15:00	4,26	3,71	0,55				1						1,04	1,00
		16:00	4,70	3,71	0,99				1						1,38	1,41
		17:00	5,52	4,59	0,93			1	1						1,44	1,42
		18:00	6,67	5,43	1,24			1	1						2,16	2,18
		19:00	7,91	6,39	1,51		1	1	1						2,62	2,62
	20:00	7,88	7,22	0,65		1	1	1						2,48	2,47	
	21:00	7,32	6,78	0,54		1	1	1						1,93	1,92	
	22:00	6,52	5,99	0,53		1	1	1						1,43	1,44	
	23:00	5,71	5,22	0,49			1	1						1,42	1,40	

Δύο φορητά ΗΖ είναι σε βλάβη.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης