

| ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2024 | | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|---|--|--|
| | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | | |
| Η Ρ Ε Π Ε | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G6 | G7 | G8 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2024 | 00:00 | 1,66 | 1,46 | 0,20 | | | | | 1 | 1 | | 0,43 | 0,54 | |
| | 01:00 | 1,47 | 1,38 | 0,09 | | | | | 1 | 1 | | 0,35 | 0,35 | |
| | 02:00 | 1,40 | 1,35 | 0,06 | | | | | 1 | 1 | | 0,28 | 0,28 | |
| | 03:00 | 1,40 | 1,38 | 0,02 | | | | | 1 | 1 | | 0,28 | 0,29 | |
| | 04:00 | 1,42 | 1,42 | 0,01 | | | | | 1 | 1 | | 0,31 | 0,31 | |
| | 05:00 | 1,40 | 1,39 | 0,01 | | | | | 1 | 1 | | 0,28 | 0,28 | |
| | 06:00 | 1,41 | 1,39 | 0,03 | | | | | 1 | 1 | | 0,25 | 0,24 | |
| | 07:00 | 1,61 | 1,56 | 0,05 | 1 | | | | | | 1 | 0,47 | 0,47 | |
| | 08:00 | 1,66 | 1,63 | 0,03 | 1 | | | | | | 1 | 0,22 | 0,01 | |
| | 09:00 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | | | | | | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10:00 | 1,55 | 1,55 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 11:00 | 1,68 | 1,67 | 0,01 | | | | 1 | 1 | 1 | | 0,02 | 0,03 | |
| | 12:00 | 1,60 | 1,59 | 0,01 | | | | 1 | 1 | 1 | | 0,01 | 0,01 | |
| | 13:00 | 1,59 | 1,58 | 0,01 | | | | 1 | 1 | 1 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 14:00 | 1,70 | 1,67 | 0,03 | | | | 1 | 1 | 1 | | 0,03 | 0,03 | |
| | 15:00 | 1,64 | 1,63 | 0,01 | | | | 1 | 1 | 1 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 16:00 | 1,69 | 1,67 | 0,02 | | | | 1 | 1 | 1 | | 0,02 | 0,02 | |
| | 17:00 | 1,91 | 1,73 | 0,19 | | | | 1 | 1 | 1 | | 0,19 | 0,23 | |
| | 18:00 | 2,19 | 1,80 | 0,40 | | | | 1 | 1 | 1 | | 0,48 | 0,50 | |
| | 19:00 | 2,39 | 1,73 | 0,67 | | | | 1 | 1 | 1 | | 0,72 | 0,72 | |
| 20:00 | 2,44 | 1,93 | 0,51 | | | | 1 | 1 | 1 | | 0,76 | 0,76 | | |
| 21:00 | 2,35 | 1,96 | 0,39 | | | | 1 | 1 | 1 | | 0,62 | 0,68 | | |
| 22:00 | 2,19 | 2,19 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | 0,00 | 0,51 | | |
| 23:00 | 1,95 | 1,95 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | 0,00 | 0,28 | | |

Η G4 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης